

GMINA MORYŃ

Plac Wolności 1

74 – 503 Moryń

Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

Moryń, dnia 10 lutego 2022 r.

ISR.271.2.2022.ZP

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania pod nazwą Rozbudowa infrastruktury turystycznej plaży miejskiej w Moryniu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00033601/01 dnia 25 stycznia 2022 r.

Zamawiający – Gmina Moryń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że w dniu 8 lutego 2022 r. otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Treść wspomnianego wniosku jest następująca:

1. W dokumentacji projektowej jest wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej w ilości 173mb ,natomiast po rzeczywistym wyliczeniu wychodzi 203mb.
Proszę o podanie właściwej ilości ?
2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów profilu stalowego ze 100x40x2 na 60x40x2 z uwagi, że zaprojektowany profil jest o bardzo dużych przekrojach?
Jest to rozwiązanie wystarczające, a jednocześnie też tańsze.

Stanowisko zamawiającego jest następujące

- ad.1 Zamawiający koryguje długość/iłość projektowanej balustrady na 203mb.
- ad.2 Zamawiający dopuszcza wykonanie balustrady z profili 60x60x2.

Dodatkowo zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji w pkt 5, 17, 18, 19 SWZ.
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.02.2022 r.
Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.