



Wołomin, dnia 14.04.2021 r.

Urząd Miejski w Wołominie

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

ZP.271.9.2021

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : **Budowa drogi gminnej ul. Zimowej w Wołominie wraz z przepompownią kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jesiennej** w ramach zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa ul. Zimowej w Wołominie*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania stabilizacji cementem $R_m = 2,5\text{MPa}$ wykorzystanie gruntu rodzimego nie zawierającego humusu tj. piasku zaglinionego występującego wg udostępnionej geologii w otworach badawczych OW-1 oraz OW-2? Pozycje 27 i 28 kosztorysu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania stabilizacji cementem $R_m = 2,5\text{MPa}$, roboty należy wykonać zgodnie z założeniami projektowymi. Pozycje nr 27 i 28 w przedmiarze bez zmian.

Z up. Burmistrza

Łukasz Marek

Zastępca Burmistrza