

Stadium:	PRZEDMIAR ROBÓT									
Inwestycja:	Budowa drogi gminnej – ul. Długiej w Sulnowie wraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego									
Branża:	ELEKTROENERGETYCZNA – oświetlenie uliczne									
Inwestor:	Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie									
	Imię i nazwisko:				Specjalność:		Nr uprawnień:		Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Jacek Żbikowski				Instalacyjna - sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne		POM/0215/POOE/09			
Egzemplarz:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Załącznik	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

marzec 2022 r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia ww. firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

Przedmiar Robót

Obiekt	Oświetlenie uliczne
Kod CPV	45316
Lokalizacja	Budowa drogi gminnej ulicy Długiej w Sulnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Inwestor	Gmina Świecie, ul.Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie
Biuro kosztorysowe	INCEPTUM Jacek Żbikowski

Sporządził mgr inż. Jacek Żbikowski

Gdańsk, 30 marzec 2022

Tabela Przedmiaru Robót

Oświetlenie uliczne

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Budowa drogi gminnej ulicy Długiej w Sulnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
		1 Budowa oświetlenia ulicznego Kod CPV: 45 316				
1		Budowa linii kablowych nn-0,4kV oświetleniowych(YAKXS 4x35+FeZn 25x4)	m	1.580		
2		Montaż słupów oświetleniowych stożkowych wysięgnikowych wraz z oprawami LED(słup stalowy, stożkowy typu Antares P60(lub równoważne), ocynkowany, prosty - oprawa mocowana nasadowo, wysokość montażu oprawy H=8m, kąt nachylenia oprawy 0 stopni; oprawa uliczna typu Cuddle II LED REG 48(lub równoważna) z źródłem typu LED, moc 55W, barwa światła 4000K, strumień świetlny oprawy 7450lm, II klasa ochronności, IP66, rozsył opraw asymetryczny typu DW)	szt	33		
3		Budowa szafki oświetleniowej 4-obwodowej w obudowie wandaloodpornej(wyposażenie szafki oraz obudowa zgodnie z dokumentacją projektową)	kpl.	1		
4		Odtworzenie nawierzchni istniejących trawników	m2	25		
5		Pomiary i czynności sprawdzające	kpl	1		