

**Wykonawcy ubiegający  
się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Remont pomieszczeń budynku szatniowo-magazynowego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Starym Bojanowie”.*

*Ilekcroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).*

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do ww. postępowania w dniu 11.07.2022 r., wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Proszę o odpowiedź czy drzwi wewnętrzne mają być bezprzylgowe? Czy drzwi mają mieć zawiasy samopowrotne (stosowane przy drzwiach technicznych p.poż. np. firmy Hormann - wtedy jeden zawias jest samopowrotny)?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w zakresie stolarki drzwiowej dokonuje się zmiany i przewiduje się skrzydła drzwiowe wewnętrzne bezprzylgowe płytowe MDF, pełne jednoskrzydłowe fabrycznie kompletne z okuciami 9 szt. i dwuskrzydłowe z okuciami 1 szt. Drzwi wewnętrzne nie mają mieć zawiasów samopowrotnych.

**Pytanie nr 2**

Podczas wizji lokalnej stwierdzono nieścisłości w stolarce zewnętrznej między projektem a stanem istniejącym.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w trakcie wizji lokalnej zwrócono uwagę na błędne wymiary drzwi zewnętrznych i wewnętrznych dwuskrzydłowych (wymiar w dokumentacji projektowej nie zgadzają się ze stanem istniejącym). W związku z powyższym Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w zakresie wymiarów stolarki drzwiowej – drzwi zewnętrzne muszą mieć wymiar 140/200, natomiast drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe muszą mieć wymiar 130/200.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

BURMISTRZ ŚMIGŁA  
/-/ Małgorzata Adamczak