kanał obudować
płyta warstwowa PW-8

Kanał wentylacyjny stal.oc.
przepływ w kanale głownym – 37700m3/h
nawiew X piętro 9425m3/h
IX piętro – przepływ w kanale głownym – 28275m3/h (0,8x1,0m)
VIII piętro – przepływ w kanale głownym – 28275m3/h (0,8x1,0m)

kanał obudować
płyta warstwowa PW-8

Kanał wentylacyjny stal.oc 0,5x1,0m
IX piętro – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h
VIII piętro – przepływ w kanale głownym – 12900m3/h

Kanał wentylacyjny 0,7x1,0 stal.oc.
Pk=0,5m2, przepływ 18900m3/h

STEROWANIE KLAPĄ NAWIEWNĄ KLATKA 2
STEROWANIE KLAPĄ NAWIEWNĄ PRZEDSIONEK
STEROWANIE KLAPĄ NAWIEWNĄ KLATKA 2
STEROWANIE KLAPĄ TRANSFEROWĄ
STEROWANIE OKNEM UPUSTOWYM 10/9/01
ZASILACZ SYGNALIZATOROW 1/1/2
ZASILACZ SYGNALIZATOROW 1/1/2
monitorowanie GAZEX
STEROWANIE TRZYMACZAMI DRZWIOWYMI
STEROWANIE KLAPĄ TRANSFEROWĄ
STEROWANIE OKNEM UPUSTOWYM 10/9/06

09/01 09/02 09/03 09/04 09/04 09/05 09/06 09/07 09/08 09/09 09/10 09/12 09/13 09/14 09/15
09/21 09/20 09/19 09/18 09/17 09/16
09/22 09/23 09/24 09/25 09/26 09/27 09/28 09/29 09/30 09/31 09/32 09/33 09/34 09/35 09/36 09/37 09/38 09/39 09/40 09/41

LEGENDA:

Optyczna czujka dymu DOR–4046	Centrala POLON 6000
Czujka izotopowa DIO–4046	Optyczna czujka dymu DOR–4046
Czujka temperatury TUN–4046	Czujka izotopowa DIO–4046
Wskaźnik zadziałania czujki WZ–31	Czujka temperatury TUN–4046
Przycisk ROP–4001M + ramka n/t RM–60–R	Wskaźnik zadziałania czujki WZ–31
Przycisk zewnętrzny ROP–4001MH + ramka n/t	Przycisk ROP–4001M + ramka n/t RM–60–R
	Przycisk zewnętrzny ROP–4001MH + ramka n/t
	Czujka liniowa

kolorem zielonym elementy istniejące

kolorem czerwonym elementy projektowane

- Moduł sterujący EKS 6040–4wyjściowy
- Moduł kontrolny wysoko napieciowy EKS 6400 4–wejściowy
- Moduł kontrolny wysoko napieciowy EKS 6202 2–wejściowy
- Moduł kontrolny niskonapieciowy EKS 6022 2–wejściowy 2–wyjściowy
- Moduł kontrolny niskonapieciowy EKS 6044 4–wejściowy 4–wyjściowy
- Sygnalizator akustyczny z komunikatem
- Zasilacz przeciwpożarowy Merawex 3A z akumulatorami 18 Ah

T – trzymacz elektromagnetyczny
Z – zamek rewersyjny
X – zwalniacz trzymaczy
– przycisk wyjscia

RZECZOZNAWCA DS. SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Piotr Głowala Nr upr. 540/2011
Płock, dn. 08.08.2016 r.
(miejscowość, data)
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag ~~z uwagami:~~

jednostka prowadząca temat:
PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT
Pracowania Projektowa " HYDROMONT "
Nowak, Moderacki s.c.
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Płock

Inwestor:
BP TELECOM
BP TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI
09-402 Płock ul. 3go Maja 12 lokal 68

Wykonawca:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Podpis	
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Ziemiński nr ew. MAZ/1843/POOE/08		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ireneusz Kuźmiuk nr ew. LUB/0145/POOE/10		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Norbert Górzyński		
Data: 06.2016 r.	Nr rys. PW_TT_24	Skala 1:100	

Nazwa inwestycji:
PROJEKT WYKONAWCZY
Dostosowanie budynku DS „Wcześniak" do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy Instalacji SSP, przebudowy instalacji elektroenergetycznej oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.

Nazwa rys.
PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA TELETECHNICZNA
RZUT PIETRA 9
MODUŁY SSP