

LEGENDA

- Pw2 — pion wodociągowy
- Ph1 — pion hydrantowy
- AK — zawór antyskażeniowy typu BA
- CA — zawór antyskażeniowy typu EA
- EL — zawór elektromagnetyczny typu NC
- filtr siatkowy do wody
- zawór kulowy
- zawór ćwierćobrotowy
- wodomierz
- zestaw cyrkulacyjny (zawór, filtr, zawór MTCV typB, zawór)
- H2 — hydrant DN25 z miejscem na gaśnicę (wyposażyć w gaśnicę)

RURY

- V — V — V — przewód wody zimnej - PP-R typ3 PN16
- WP — WP — WP — przewód wody p.poż - stalowy ocynkowany
- przewód wody ciepłej - PP-R typ3 stabi PN25
- przewód wody cyrkulacyjnej - PP-R typ3 stabi PN25

UWAGI - instalacja wodociągowa

1. Instalację zimnej wody wykonać z rur PP-R typ3 PN16
2. Instalację wody ciepłej i cyrkulacji wykonać z rur stabilizowanych włóknem aluminiowym PP-R typ3 PN25
3. Instalację p.poż wykonać z rur stalowych ocynkowanych
4. Projekt nie przewiduje wymiany przyłącza wodociągowego do budynku. Przejście Dz50PE/Dn50stal wykonać poza budynkiem. Przejście przez ścianę budynku wykonać w rurze ochronnej.
5. Na przewodzie zasilającym instalację p.poż zamontować pomiędzy kulowymi zaworami odcinającymi zawór antyskażeniowy typu BA
7. Na przewodzie wody zimnej na cele socjalne (odcinek stalowy) zamontować zawór elektromagnetyczny typu NC. Zawór podłączyć do głównego wyłącznika prądu zapewniając na wypadek pożaru zdjęcie napięcia z cewki i zamknięcie przepływu wody na cele socjalne
8. Projektowany zestaw hydroforowy podłączyć do zasilania elektrycznego przed głównym wyłącznikiem prądu uniemożliwiając odcięcie zasilania podczas pożaru
9. Na przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano termostatyczne zawory regulacyjne MTCV typB
10. Wszystkie projektowane przewody wodociągowe należy obudować jednocześnie wykonując otwory rewizyjne zapewniające dostęp do zaworów. Zamknięcia otworów rewizyjnych wykonać z zastosowaniem drzwiczek rewizyjnych
11. Zawory ze złączką zabezpieczyć zaworami antyskażeniowymi typu HA
12. Punkty stałe na instalacji wody ciepłej i cyrkulacji wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur

UWAGI - ogólne

1. Niedokładności projektowe uzgodnić pisemnie z projektantem
2. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w projekcie za pisemną zgodą projektanta
3. Projekt rozpatrywać całościowo, łącznie z pozostałymi branżami
4. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać dopuszczenia do stosowania
5. Dokładny typ przyborów i baterii wg. ustaleń Inwestora i Architekta
6. Za odstąpienie od projektu nieuzgodnione z Projektantem, Projektant nie bierze odpowiedzialności

LS ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT	temat: Przebudowa budynku Ratusza w Lądku Zdroju wraz z termomodernizacją	
NIP: 9491673436, REGON: 020378537, adres: ul. Wyszyńskiego 19, 54-079 Wrocław tel. biuro: 607726026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lsprojekt.pl, www.lsprojekt.pl		
inwestor: Gmina Lądek Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek – Zdrój		
lokalizacja: działka nr 210 (AM-5)		
tytuł rys.: SCHEMAT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ		
branża: SANITARNA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bartłomiej Wasz, nr upr. SLX/0009/PWOS/09	podpis:
	SPRAWDZAŁ(A): mgr inż. Sebastian Żurek, nr upr. SLX/4951/PWOS/13	podpis:
skala rys.: 1:100	data: 05.2016	nr rys.: WK-07

A2