

**Zamówienie dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**  
**Zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne”.**  
**Umowa nr RFRD-1/30/2024 z dnia 30.01.2024 r.**

**GMINA KOLBASKOWO**  
Kolbaskowo 106  
72-001 Kolbaskowo  
tel. 91 311-95-10  
NIP 8512908333, Regon 811685450

Kolbaskowo, dn. 12.03.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 4 złożony w dniu 05.03.2024 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „**Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne**”

**Pytanie nr 1:**

W specyfikacji technicznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej opisane są rury PVC i PVC-U. Prosimy o wskazanie gdzie na jakich odcinkach należy zastosować dany materiał.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Opis rury PVC i PVC-U jest stosowany zamiennie. Jest to ta sama rura. Dodatek litery U oznacza twardą, nieplastifikowaną wersję polichloru winylu. Rury kanalizacyjne wykonywane są tylko i wyłącznie z tej wersji polichloru winylu. Pozycja 2.2. ze strony 41 specyfikacji technicznej podana została błędnie.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o wskazanie czy kanalizację deszczową należy wykonać z rur PVC klasy S SDR34 lite SN8 czy PVC-U SN16.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**


Należy stosować rury PVC klasy S SDR 34 lite SN8. Pozycja 2.2. ze strony 41 specyfikacji technicznej podana została błędnie.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o wskazanie czy kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC klasy S SDR34 lite SN8 czy PVC-U SN16.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Należy stosować rury PVC klasy S SDR 34 lite SN8. Pozycja 2.2. ze strony 41 specyfikacji technicznej podana została błędnie.

Z up. Wójta  
  
Janusz Kwidziński  
Sekretarz Gminy