

Kielce 16.06.2023 r.

TZ/ 34 /2023

### INFORMACJA nr 3

Dotyczy: **postępowania: ZS – 9/TP – 6/2023** na roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie dworca PKP w Kielcach**”

W związku z pytaniami o treści przytoczonej poniżej Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**1.** „W nawiązaniu do wydanych warunków MZD proszę o podanie warunków odtworzenia pasa drogowego”.

**Ad.1** W załączeniu umieszczamy warunki odtworzenia pasa drogowego wydane przez MZD oraz uzgodnienie projektu w MZD

**2.** „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie przeznaczanego do demontażu kanału oznaczonego na planie sytuacyjnym jako odcinek od komory K-3 do pkt. „A” pod warunkiem demontażu będących w nich rur i zamulenia go w całości piaskiem?”

**Ad.2.**Wyrażamy zgodę na pozostawienie i zamulenie kanału ciepłowniczego na odcinku około 6 m przy pomniku zlokalizowanym na działce nr 2/27, pozostałą część od komory K-3 do punktu A wraz z komorą K-2 należy usunąć.

Sposób zamulenia kanału ciepłowniczego zostanie uzgodniony z MPEC Sp. z o.o. w trakcie realizacji inwestycji.

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

**ZATWIERDZIŁ:**

***Prezes Zarządu – Arkadiusz Bąk***

***Dyrektor Inwestycji i Rozwoju – Kamila Stachowicz***

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a