



**SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ -
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
SYSTEM SIECI TN-C-S**

| OPIS ODBIORU | ISTNIEJACA CZĘŚĆ ROZDZIELNICY T-3R | | | | WYŁACZNIK RÓŻN.-PRĄDOWY | KOCIOŁ GAZOWY NR 1 | KOCIOŁ GAZOWY NR 2 | KOCIOŁ GAZOWY NR 3 | KOCIOŁ GAZOWY NR 4 | WENTYLATOR | NAGRZEWNICA GAZOWA | ZASILANIE GAZEX |
|--------------|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| | MOC (kW) | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,143 | 0,1 |
| NR OBWODU | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| |
|-------------------------------|
| STACJA UZDATNIANIA WODY |
| 0,5 |
| 1 |

| | | | |
|------|---|------------------|-------|
| 3. | Wyłącznik różn.-prądowy 2-pol. 25/0,03A-AC B16 | P-312 | 1 |
| 2. | Wyłącznik różn.-prądowy 4-pol. 25/0,03A-AC | P-304 | 1 |
| 1. | Wyłącznik nadprądowy 1-pol B6 | S301 | 7 |
| L.p. | Opis urządzenia | Przykład. typ | Ilość |

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH

SANIPROJEKT

ul. Starowapiennnikowa 42A/61; 25-112 Kielce
tel. +48 41 346 35 39; fax + 48 41 346 35 39
biuro@saniprojekt.pl

| | | | | | | | |
|----------------|---|--------|-------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--|
| Temat: | Projekt wykonawczy przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego na potrzeby nowoprojektowanych urządzeń gazowych w kuchni szpitalnej na terenie ŚCP w Morawicy przy ul. Spacerowej 5 | | | | | | |
| Inwestor: | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY | | | | | | |
| Adres: | ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica | | | | | | |
| Faza: | P. B. | Branża | elektryczna | Upr. nr | Podpis | | |
| Projektował: | mgr inż. Jan Madej | | | 160/85 | | | |
| Opracował: | | | | | | | |
| Sprawdził: | inż. Sławomir Skrobisz | | | SWK/0138/POOE/06 | | | |
| Tytuł rysunku: | Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnic T-3R i T-2 | | | Data: 12.2020 | Skala: - | Nr rys. E4 | |