

Wschowa, dnia 20-02-2024r.

RZP.271.4.2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 4

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą:

### **BUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W KANDLEWIE Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI**

*Inwestycja dofinansowana  
z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych*

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1 ust. oraz 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), dalej Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ , jednocześnie przedłuża termin składania ofert. Zamawiający tym samym modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie nr 1.**

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia gastronomicznego kuchni .

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wyposażenia gastronomicznego kuchni.

Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego kuchni zostają wyłączone z przedmiotowego zamówienia. W związku z czym modyfikuje się wyjaśnienia treści SWZ nr 3 z dnia 16-02-2024. w następujący sposób: W toku złożonych w postępowaniu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ Wykonawca zwrócił się z zapytaniem:

Pytanie nr 13. „W przedmiarze brak wyposażenia świetlicy w sprzęt gastronomiczny, Czy wykonawca ma ująć w ofercie”

Odpowiedź Zamawiającego była następująca:

Do wyceny należy ująć wyposażenie świetlicy w sprzęt gastronomiczny zgodnie z dokumentacją.

Z uwagi na decyzję o wyłączeniu z zakresu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem dostawy i montażu wyposażenia gastronomicznego kuchni – modyfikuje się odpowiedź na pytanie nr 13 zawartych w Wyjaśnieniach nr 3 z dnia 16-02-2024 w następujący sposób:

odpowiedź na pytanie nr 13 przed modyfikacją: Do wyceny należy ująć wyposażenie świetlicy w sprzęt gastronomiczny zgodnie z dokumentacją.

Odpowiedź na pytanie nr 13 po modyfikacji nr 4 z dnia 20.02.2024r.  
Zamawiający rezygnuje z wyposażenia gastronomicznego kuchni.

### **Pytanie nr 2.**

Jakiego typu są zaprojektowane oprawy oświetleniowe , brak w opisie i przedmiarze robót .

Odpowiedź:

Oprawy oświetlenia podstawowego – Panele LED w aluminiowej ramce, białe, prostokątne o wymiarach 295mm x1195mm (+ 5%).

Moc 38-40W, strumień świetlny oprawy 4000lm, barwa światła biała 4000K-4500K ,

oraz kwadratowe 595mm x 595mm (+5%), moc 40W, strumień świetlny oprawy 4000lm, , barwa światła biała 4000K.

Pozostałe oświetlenie zgodnie z projektem (Rys. ER1) oprawy IP44 – pomieszczenia łazienek, zmywalnia, rozdzielnia kelnerska, kotłownia, magazyn, szatnia dla personelu.

### **Pytanie nr 3.**

Kompensacja mocy biernej - jakiego typu mają zostać zamontowane baterie kondensatorów .

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową wykonawca instalacji elektrycznej jest zobowiązany do wykonania profilu mocy budynku po jego uruchomieniu i doboru baterii kondensatorów dostosowanej do potrzeb. Prace te powinny zostać zlecone firmie specjalizującej się w dostawie gotowych rozwiązań do kompensacji mocy biernej.

1) W Rozdziale X. SWZ Termin związania ofertą

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **26-03-2024r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”

Po zmianie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **28-03-2024r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

1) W Rozdziale XII. SWZ Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.

Przed zmianą:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa> **do dnia 26-02-2024r., do godz. 13:00:00.**

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **26-02-2024r., o godz. 13:30:00”**

Po zmianie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa> **do dnia 28-02-2024 r., do godz. 13:00:00.**

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **28-02-2024r., o godz. 13:30:00”.**

**Zmiany powodują konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**

Z up. Burmistrza  
(-) Edyta Stańczak  
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

KIEROWNIK  
Referatu Zamówień Publicznych

