

- A

Oprawa np. 454202 BARIS 40 LED Z 3450lm PRM 840 33W - montaż na zwieszakach na h=2,4m
- B

Oprawa np. 664144 SQ 300 LED PLUS LENS 2300lm 840 24W - montaż naścienny
- C

Oprawa np. 664151 SQ 300 LED PLUS LENS 2300lm 840 24W RCR - montaż naścienny
- D

Oprawa np. 668135 SQ 600 LED 3700lm PLX IP20 840 37W - montaż naścienny
- E

Oprawa np. 668517 SQ 600 LED 4700lm PRM IP20 840 32W - montaż naścienny
- F

Oprawa np. 668876 SQ 600 LED 3700lm PRM IP20 840 24W - montaż naścienny
- G


Oprawa naświetlacz LED 2000lm 840 20W - montaż na ścianie
- AW1

Oprawa awaryjna np. 550027 DOT CS LED 1W 130lm NM AT 1h - montaż naścienny
- AW2

Oprawa awaryjna np. OUTDOOR LED 3W t=1h autotest + HTR-35 - montaż na ścianie
- EW1

Oprawa awaryjna kierunkowa jednostronna LED 1W AT 1h - montaż na ścianie
- EW2

Oprawa awaryjna kierunkowa dwustronna LED 1W AT 1h - montaż na zwieszakach
- łącznik jednobiegunowy 230V, 10A
- łącznik dwuzgłoszczelny jednobiegunowy 230V, 10A, IP44
- łącznik serijnny 230V, 10A
- łącznik schodowy 230V, 10A
- łącznik krzyżowy 230V, 10A
- Przycisk monostabilny 230V, 10A, IP44 - dzwonek
- Wyłącznik oświetleniowy ścienny L+N+PE
- Wyłącznik oświetleniowy 2L, N, PE
- Przełącznik oświetleniowy L, N, PE
- Dzwonek 230V
- Wyłącznik oświetleniowy ścienny L+N+PE (sprzed wyłącznika)
- Wentylator załączany z oświetleniem z opóźnieniem czasowym
- Wentylator załączany z oświetleniem
- Tablica elektryczna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHE"
INWESTYCJA	Przebudowa i remont na potrzeby POZ części pomieszczeń w budynku gminnym przychodni, na działce nr 28/1 w Gąsawie, gm Gąsawa	
INWESTOR	Gmina Gąsawa ul.Złotnicka 8; 88-410 Gąsawa	
PROJEKTANT	inż. Roman Kwiatk	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Gierszewski	
TYTUŁ	RZUT PIĘTRA - OŚWIETLENIE	
BRANŻA	INST. ELEKTRYCZNE	STADIUM OPRACOWANIE PROJEKTOWE
DATA	29.08.2022r.	SKALA 1:100 RYSUNEK E-03

UKŁAD SIECI TN-C-S
Ochrona od porażień:
Samoczynne wyłączenie zasilania