

Warszawa, dnia 05.09. 2023 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania nr WEiTI/52/ZP/2023/1030 prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „usługę przeprowadzania okresowych przeglądów i czynności konserwacyjnych systemów i urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego i urządzeń p.poż na Wydziale Elektroniki i Technik Informatycznych”.

W dniu 04 września 2023 roku do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy następujące pytanie:

Pytanie 1:

Na kiedy przypadają terminy badań butli systemów gaszenia gazem? (daty są wycechowane na butlach).

Odpowiedź:

Terminy badań butli systemów gaszenia gazem przypadają na listopad i grudzień 2023 r.

Pytanie 2:

Czy wszystkie lamente systemów objętych przedmiotowym postępowaniem są sprawne?

Odpowiedź:

Wszystkie elementy systemów objętych przedmiotowym postępowaniem są sprawne.

Pytanie 3:

Czy systemy wizualizacji są sprawne i działają prawidłowo?

Odpowiedź:

Systemy wizualizacji na nowych skrzydłach są sprawne i działają prawidłowo.

W starszej części budynku nie mamy wizualizacji.

Treść powyższej odpowiedzi jest zamieszczona na Portalu i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Dziekan
Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych
/-/
prof. dr hab. inż. Michał Malinowski