



Poznań, dnia 29 grudnia 2023 r.

Dotyczy: Postępowania na adaptację pomieszczeń na Oddziale porodowym w celu wydzielenia części przeznaczonej do kangurowania (ID 867846)

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA

W związku z otrzymanymi pytaniami Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści ogłoszenia:

Pytanie:

W wycenie nie należy ujmować kosztu demontażu i późniejszego montażu istniejących grzejników, a jedynie ich zabezpieczenie na czas robót?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w wycenie należy ująć zabezpieczenie istniejących grzejników, bez ich demontażu i późniejszego montażu.

Pytanie:

Czy w wycenie należy przyjąć dostawę i montaż nadproża nad nowoprojektowanymi drzwiami?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w wycenie należy ująć dobór belek nadproża przez uprawnioną osobę, dostawę i montaż nadproża nad nowoprojektowanymi drzwiami.

Pytanie:

W przypadku konieczności montażu nadproża nad nowoprojektowanymi drzwiami powstanie kolizja z istniejącymi sygnalizatorami instalacji przywoławczej - czy Zamawiający przeprowadzi niezbędne prace z tym związane na własny koszt, czy należy uwzględnić w wycenie – jeśli tak to prosimy o podanie producenta oraz firmy obsługującej przedmiotowy system.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż w wycenie należy przewidzieć przeniesienie instalacji sygnalizacji przywoławczej w zakresie okablowania i elementów końcowych. Przeprogramowanie układu po stronie Zamawiającego.

Pytanie:

W pomieszczeniu 317 jest poprowadzone korytko kablowe przy suficie wzdłuż pomieszczenia, czy w wycenie należy przyjąć wkucie przewodu oraz związane z tym wyprawki?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić wymianę istniejącego kanału instalacyjnego na kanał min. 40x20mm

Pytanie:

W pomieszczeniach znajdują się kratki wentylacyjne, czy należy założyć ich wymianę?

Odpowiedź:





UL. POLNA 33, 60-535 POZNAŃ NIP: 781-16-21-484 REGON: 000288840 KRS: 0000002866

Zamawiający potwierdza, że w wycenie należy ująć wymianę krtek wentylacyjnych w obu pomieszczeniach.

Pytanie:

Czy należy przyjąć uśnięcie podejść wod-kan do likwidowanego „baseniku” w pom. 317?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w wycenie należy ująć zamknięcie podejść wod-kan do likwidowanego przewijaka z wanienką tj. zaślepienie zasilania i odpływu licując z powierzchnią ściany.

Pytanie:

Czy w związku z pytaniami do przetargu i koniecznością uwzględnienia odpowiedzi w ofercie Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku ze złożonymi pytaniami termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 04.01.2024 r., do godz. 10.00

