



POLSKA

SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnobrzeg
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Placówka Gazownicza w Kwidzynie
ul. Łąkowa 40, 82-500 Kwidzyn
tel. 58 325 8000 fax 55 249 97 62
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W DNIU 15.10.2021 r

Przedmiot narady koordynacyjnej: Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze gminnej nr 246166G ul. Korczaka w Kwidzynie.

Obiekt: Miasto Kwidzyn, obręb 0009 dz. nr 196/2, 196/4.

Znak sprawy: WGII.6630.289.2021.

„Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami ”

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Malborku, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Malborku (Placówka w Kwidzynie).
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.
4. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
5. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
6. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m.
7. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640”

Mistrz
Sieci i Instalacji Gazowych

15.10.2021 *Czerwiński*
Maciej Czerwiński