MIESZKANIE 8

16 x 2,7
25 x 4,2
25 x 4,2
16 x 2,7
W8
Wł. do istn. instalacji wod.
w miejsce zdemontowanej termy gazowej

MIESZKANIE 7

25 x 4,2
16 x 2,7
25 x 4,2
16 x 2,7
W7
Wł. do istn. instalacji wod.
w miejsce zdemontowanego kotła gazowego

25 x 4,2

MIESZKANIE 6

16 x 2,7
25 x 4,2
25 x 4,2
W6
Wł. do istn. instalacji wod.

Wł. do istn. instalacji wodoc.
w miejsce zdemontowanego boilera elektrycznego
25 x 4,2
W5

MIESZKANIE 4

25 x 4,2
16 x 2,7
25 x 4,2
16 x 2,7
W4
Wł. do istn. instalacji wod.
w miejsce zdemontowanej termy gazowej

25 x 4,2
16 x 2,7
16 x 2,7

LOKAL USŁ. 2

25 x 4,2
16 x 2,7
16 x 2,7
32 x 5,4
16 x 2,7
Qnom: 1,0 m³/h
3/4"z
WL2
20 x 3,4
16 x 2,7
16 x 2,7

LOKAL USŁ. 1

16 x 2,7
25 x 4,2
WL1
25 x 4,2
Wł. do istn. instalacji wod.
25 x 4,2
16 x 2,7
16 x 2,7
25 x 4,2
W3
MTCV (B)
47,50
DN15
W3

LOKAL USŁ. 3

25 x 4,2
16 x 2,7
WL3

25 x 4,2
16 x 2,7
W1
MTCV (B)
47,50
DN15
W1

Parametry instalacji:
- temp. wody ciepłej 55°C
- ciśn. dys. c.w.u. 250kPa
- ciśn. dysp. cyrk. 4,0kPa
- przepływ cyrk. 0,03dm3/s
- poj. instalacji 32dm3

Zasilanie z proj. węzła c.w.u.
40 x 6,7
40 x 6,7
16 x 2,7
40 x 6,7
16 x 2,7
32 x 5,4
16 x 2,7
16 x 2,7
ST
W3
W1
MTCV (B)
48,00
DN15
W2

Woda ciepła (rury PP PN20 stabi)

Cyrkulacja c.w.u. (rury PP PN20 stabi)

Zestaw wodomierzowy
-zawory odcinające przed i za wodomierzem
-wodomierz c.w.u. DN15

Zawory kulowe odcinające podpionowe
Termostatyczny zawór cyrkulacyjny
MTCV (B) Danfoss

ST Stabilizator temperatury c.w.u.
SCWA150 o poj. 151 litrów

UWAGI:

1. Przejścia przez przegrody w rurach osłonowych.
2. Izolacja rur według Rozp. Ministra Infrastruktury.

KLIMA-TERM
Biuro projektowe
ul. Wróblewskiego 69A/17
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 790 553 100

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek mieszkalny, wielorodzinny
ul. Sikorskiego 39
66-400 Gorzów Wlkp.

NR RYSUNKU: S10

FAZA: P.B.

PRZEDMIOT RYSUNKU
ROZWINIĘCIE
INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

DATA: 20.12.21

SKALA: ---

BRANŻA: SANITARNA

PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Michalak	LBS/0015/POOS/07 Projektant w specjalności inst.-inż. w zakresie pełnym obejmującym sieci i inst. sanit.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jarosław Gładała	LBS/0024/PBS/16 Projektant w specjalności inst. obejm. sieci i inst. sanit. bez ograniczeń