

RZ.271.15.2024

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. na zadanie pn.: **Dostawa monitoringu wizyjnego do jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra – Etap II**
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.15.2024.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający informuje, że wpłynęło pytanie o następującej treści:

PYTANIE NR 13

Dzień dobry, dotyczy postępowania o nr RZ.271.15.2024 Dostawa monitoringu wizyjnego do jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra – Etap II - w Część V: Monitoring wizyjny w Miejskim Przedszkolu nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 15, 58-560 Jelenia Góra pkt System wideo domofonowy IP:

- monitor głośnomówiący o przekątnej 7" - 12 szt.;
- monitory z obsługą kart microSD 32GB;
- ekran dotykowy;
- na monitorach możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP systemu monitoringu;
- wbudowany moduł klawiatury numerycznej;
- wbudowany wizytownik z podświetleniem z 12 przyciskami;
- wbudowany czytnik kart dostępowych;
- moduł z wbudowaną kamerą o rozdzielczości 1080p;
- wbudowany głośnik i wielokierunkowy mikrofon;
- wejścia alarmowe - 4 szt.;
- wyjścia przekaźnikowe - 2x NC/NO;
- wbudowany moduł WIFI w monitorach i stacji bramowej;
- możliwość integracji systemu z czujnikami alarmowymi.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu: - wbudowany moduł WIFI w stacji bramowej ze względu na to, iż nie można znaleźć produktu spełniającego wymagania, bądź proszę o podanie producenta systemu wideo domofonowego IP.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 13

Zamawiający informuje, iż w Załączniku na 5 do Tomu III SWZ w pkt II. 6 System wideo domofonowy IP doszło do omyłki w opisie przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia treść pkt II. 6 System wideo domofonowy IP w następujący sposób:

Lp.	Elementy przedmiotu zamówienia	Opis elementów przedmiotu zamówienia (Parametry minimalne)
6.	System wideo domofonowy IP	<ul style="list-style-type: none"> - monitor głośnomówiący o przekątnej 7" - 12 szt.; - monitory z obsługą kart microSD 32GB; - ekran dotykowy; - na monitorach możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP systemu monitoringu; - wbudowany moduł klawiatury numerycznej; - wbudowany wizytownik z podświetleniem z 12 przyciskami; - wbudowany czytnik kart dostępowych; - moduł z wbudowaną kamerą o rozdzielczości 1080p; - wbudowany głośnik i wielokierunkowy mikrofon; - wejścia alarmowe - 4 szt.; - wyjścia przekaźnikowe - 2x NC/NO; - wbudowany moduł WIFI w monitorach; - możliwość integracji systemu z czujnikami alarmowymi.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz powyższa zmiana stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Anna Tokarczyk

Przewodniczący komisji przetargowej