

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu ul. Królewiecka 2, 82-300 Elbląg Tel./fax 55 236 24 11 <a href="http://www.spor-t.pl">www.spor-t.pl</a> e-mail: <a href="mailto:spor_elblag@pro.onet.pl">spor_elblag@pro.onet.pl</a> <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/spor-t/proceedings">https://platformazakupowa.pl/pn/spor-t/proceedings</a>	Nr sprawy: 3/2022
Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na przebudowę istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów wejściowych do budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu przy ul. Królewieckiej 2i wykonaniem zabezpieczenia przeciwwilgociowego ściany budynku przy podjeździe.	

Elbląg, dnia 17.06.2022r.

### **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Przebudowa istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów wejściowych do budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu przy ul. Królewieckiej 2i wykonaniem zabezpieczenia przeciwwilgociowego ściany budynku przy podjeździe.. Nr sprawy **3/2022**

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

#### Pytanie nr 1

W celu zmniejszenia kosztu wykonania podjazdu sugeruję zamianę materiału na balustradę ze stali kwasoodpornej gatunku 316 L na stal nierdzewną gatunku 304 L. Stal kwasoodporną stosuje się z reguły w obiektach basenowych, a na tego typu balustrady wystarczyła by stal nierdzewna, a różnica w cenie jest duża. W celu zapewnienia dojazdu na czas remontu konieczny będzie demontaż chodnika wewnętrznego.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę materiału na balustradę ze stali kwasoodpornej gatunku 316 L na stal nierdzewną gatunku 304 L.

Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności demontażu fragmentu chodnika w celu zapewnienia dojazdu w czasie remontu na plac budowy, wyrazi zgodę na wykonanie tej czynności przez wykonawcę. Koszty ewentualnego demontażu chodnika wewnętrznego wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego leżą po stronie wykonawcy. Koszty te muszą zostać ujęte w zaoferowanej cenie ryczałtowej.

p.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Ośrodka  
Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i  
Młodzieży w Elblągu  
(-)  
Marzena Figant