

Konin, 2023-06-27

***Opinia projektanta***  
***dotycząca wprowadzenia zmiany do projektu budowlanego***

W związku z zapytaniem, jakie Inwestor wystosował w zakresie wprowadzenia zmiany w sposobie zabezpieczenia skarpy na odcinku dużego pochylenia poprzecznego terenu w km. 1+238 do km 1+458, a tym samym powstaniu wykopu o wysokości do 1,5m, informuję że, wprowadzenie rozwiązania równoważnego zabezpieczającego jezdnię drogi gminnej poprzez zastosowanie skarpy o pochyleniu 1:1,5 zamiast prefabrykowanej ścianki oporowej, nie kwalifikują się jako zmiana istotna w myśl Art. 36a ustawy Prawo budowlane Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.

PROJEKTANT:

*inż. Tomasz Borek*  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
WKP/0268/POOD/10

*inż. Tomasz Borek*  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej  
**WKP/0268/POOD/10**