

Znak: ZPL.271.37.2023.AW

Odpowiedzi Nr 1 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: *Wykonanie otworów wiertniczych dla budowy stacji wodociągowej w Kobylarni*

W odpowiedzi na skierowane zapytanie z dnia 9 października 2023 r. dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie studni metodą na prawy obieg płuczki?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wykonanie studni metodą na prawy obieg płuczki.

Wyjaśnienia wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie otworów wiertniczych dla budowy stacji wodociągowej w Kobylarni.