

Chmielno, dnia 08.03.2023 r.

RZP-II.271.5.2023

Do Wykonawców

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kożyczkowo”**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej ustawą informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy:

**Pismo z dnia 07.03.2023 r.**

**Pytanie 1: Czy zamawiający będzie wymagał wykonania komór kontrolnych w celu potwierdzenia poprawnej głębokości wykonania sieci wodociągowej w przypadku wykonywania rurociągu metodą przewiertu sterowanego? Jeśli tak to co ile metrów lub ile szt.?**

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał wykonania komór kontrolnych.

**Pytanie 2: Wykonywanie rurociągu metodą przewiertu sterowanego uniemożliwia ułożenie taśmy sygnalizacyjnej z zatopioną wkładką metalową 20cm nad rurociągiem czy będzie wymagane inne oznakowanie rurociągu w ziemi?**

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający informuje, że jeżeli wykonawca ma zamiar wykonać wodociąg przewiertem, a nie wykopem otwartym to musi zastosować rurę do przewiertów z wkładką detekcyjną.

Wójt Gminy

Michał Melibruda