

Lublin, 21 kwietnia 2023 r.

Znak sprawy: KP-272-PNU-25/2023

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nr 1

Zamawiający: Politechnika Lubelska na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakim stanowi art. 3 ustawy pn. „Dostawa układu zabudowy i filtracji powietrza stanowiska do wytwarzania czujników fotonicznych w ramach projektu CEBMAT”, dokonuje wyjaśnień i zmiany treści SWZ:

I. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1:

W związku z zamiarem przedstawienia oferty w postępowaniu nr KP-272-PNU-25/2023 "Dostawa układu zabudowy i filtracji powietrza stanowiska do wytwarzania czujników fotonicznych w ramach projektu CEBMAT" zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zmianę warunku dot. doświadczenia Wykonawcy (zdolności technicznej, rozdz. V, p. 4a SWZ) i dopuści do postępowania Wykonawcę, który „w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał dostawy stołów optycznych (w tym przynajmniej jedną dostawę zabudowy chroniącej od zanieczyszczeń lub zakłóceń elektromagnetycznych, o wartości łącznej min. 300 000,00 zł brutto i przedstawi na te dostawy dowody ich należytego wykonania”? Proponowany zapis jest bardzo podobny do obecnego (w obu przypadkach łączna kwota dostaw to min. 300 000,00 zł brutto), nie wymaga jedynie wykazania pojedynczych dostaw za minimalną kwotę 100 000,00 zł brutto, co w naszym przekonaniu mogłoby ograniczać konkurencyjność

Odpowiedź nr 1

Zamawiający zmienia treść warunku udziału w postępowaniu w następujący sposób:

W Rozdz. V pkt 1 ppkt. 4 lit a SWZ

Było: w zakresie warunku zdolności technicznej

Wykonawca spełnia warunek jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 dostawy fabrycznie nowych **systemów stołów antywibracyjnych dla układów laserowych i optycznych, w tym przynajmniej 1 dostawę zabudowy chroniącej układ optyczny od zanieczyszczeń lub zakłóceń elektromagnetycznych** o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda.

Jest: w zakresie warunku zdolności technicznej

Wykonawca spełnia warunek jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 dostawy fabrycznie nowych **systemów stołów antywibracyjnych dla układów laserowych i optycznych, w tym przynajmniej 1 dostawę zabudowy chroniącej układ optyczny od zanieczyszczeń lub zakłóceń elektromagnetycznych** o łącznej wartości wszystkich wykazanych trzech dostaw min. 300 000,00 zł brutto.

Zmianie ulega również załącznik nr 5 do SWZ – wykaz dostaw.

II. Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- 1) Zmianie ulega Rozdz. X pkt 1 SWZ:
Było: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni, tj. do dnia 07.08.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert
Jest: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni, tj. do dnia 12.08.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert,
- 2) Zmianie ulega Rozdz. XIII pkt 1 SWZ:
Było: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 10.05.2023 r. do godziny 10:00.**
Jest: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 15.05.2023 r. do godziny 10:00.**
- 3) Zmianie ulega Rozdz. XIII pkt 3 SWZ:
Było: Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 10.05.2023 r. o godzinie 10:05.**
Jest: Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 15.05.2023 r. o godzinie 10:05**
- 4) Zmianie ulega Rozdz. VII pkt 5 ppkt 3:
Było: **wykaz usług dostaw (w formie elektronicznej)**, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
Jest: **wykaz dostaw (w formie elektronicznej)**, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

III. Ponadto, Zamawiający dokonuje odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający nie dokonuje już innych zmian w treści SWZ.

Z-ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

dr inż. Marcin Jakimiak