

Legenda:

TND-D — Terminal z wezwaniem Lekarza I LCD
montaż p/t (puszka typu: EC350C5 160x130x70) lub n/t.

NL — Lampka NODE 4 kolory + buczek montaż p/t (puszka fi60) lub n/t.

CRD-B — Przycisk przywoławczo-odwoławczy-lekarski BUS, h=1.2-1.5m.

R-B — Przycisk kasujący/odwoławczy BUS, h=1.2-1.5m.

PC-B — Przycisk pociągany BUS, h=2.2m.

CS-B — Przycisk przywoławczy z gniazdem RJ45 BUS,
h=1.5m lub montaż w panelu nadłóżkowym
manipulator z 2 przyciskami do sterowania oświetleniem

CRDS-B — Przycisk przywoławczo-odwoławczy-lekarski z gniazdem RJ45 BUS,
h=1.5m lub montaż w panelu nadłóżkowym
manipulator z 2 przyciskami do sterowania oświetleniem

AC DC — Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaż na szynie DIN
Wymiar: 14 jedostek szerokości

BUS - magistrala korytarzowa: UTP-H kat.5e 24AWG

RBUS magistrala salowa typu: UTP-H kat.5e 24AWG

przewód zasilający "Z" typu: HDGS 3x1,5mm2

UWAGA: Na czarno pokazano elementy realizowane w etapie I

ZBP
ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	**Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.**
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31
Projektował:	mgr inż. Rafał Góra nr Upr.: MAP/0315/POOE/13
Opracował:	mgr inż. Mateusz Figa
Tytuł:	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI PRZYWOŁAWCZEJ - ETAP II

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
04.2022	ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	-	E.11