Przykładowe wykonanie tablicy TP20



Dane rozdzielnicy:

- Metalowa
- Klasa izolacji
- IP 44
- In=250A
- Podtynkowa
- Drzwi z zamkiem

Wymiary

- Szerokość 600mm
- Wysokość 1450mm
- Głębokość 215mm

ZBP
ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH
Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28
ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Kraków, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	**Roboty budowlane polegające na dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.**
Inwestor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31
Projektował:	mgr inż. Rafał Góra nr Upr.: MAP/0315/POOE/13
Opracował:	mgr inż. Mateusz Figa
Tytuł:	SCHEMAT IDEOWY TABLIY TP20 - ETAP II

Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:
04.2022	ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	-	E.06