



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu  
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole  
tel. 77 443 52 50, faks 44 443 52 42

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
tel. 77 44 35 191  
ryszard.gwozdek@psgaz.pl

**Biuro Usług Technicznych**  
**„ DROGTOM „**  
**ul. Chełmska 9/2**  
**45-401 Opole**

Wasz znak:

Opole, 16.02.2021

Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.067.21

Dot.: przebudowy drogi wewnętrznej ul. Klasztorna w miejscowości Dąbrowa

Szanowni Państwo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na terenie objętym przedmiotową inwestycją przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia z rur polietylenowych DZ 63 PE wybudowana w latach 2013-2018. Głębokość posadowienia sieci wynosi 0.8-1.2m. Niniejszym pismem pozytywnie uzgadniamy projekt przebudowy drogi wewnętrznej ul. Klasztorna w Dąbrowie z następującymi uwagami:

- przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem Służb Technicznych Gazowni w Opolu celem dokładnego zlokalizowania istniejącej sieci gazowej,
- w przypadku nie zachowania normatywnych odległości od górnej nawierzchni projektowanej drogi sposób ewentualnego zabezpieczenia istniejących sieci gazowych należy uzgodnić ze Służbami Technicznymi Gazowni w Opolu, zabezpieczenie zostanie wykonane staraniem i na koszt Inwestora,
- rozwiązania techniczne zblizeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),

- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Opolu,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Opolu na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- zakres rzeczowy zabezpieczenia sieci gazowej (obniżenie, złożenie rur ochronnych itp.) należy uzgodnić ze służbami technicznymi Gazowni w Opolu i należy zlecić do wykonania firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia,
- wykonanie zabezpieczenia (obniżenia) odcinków sieci gazowej nie może się wiązać się z przerwą w dostawie gazu do odbiorców. Ewentualne koszty związane z zagazowaniem i odpowietrzeniem sieci gazowej i instalacji u odbiorców spowodowane wykonaniem zabezpieczenia odcinków istniejącej sieci ponosi Inwestor.

Czynną sieć dystrybucyjną średniego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na załączonej mapie.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas”.

Z poważaniem

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Opolu
3. ZMDZ a/a + mapa