

UWAGA !!!  
1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef. energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować odizolowaną rurę dn110 PVC, L=3m.  
W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę odizolowaną DN160 PVC, L=3m.  
2) W przypadku uszkodzenia osłowa geodezyjnego od odbudowy

UWAGA !!!  
1. Wykazane na niniejszym rysunku uziębienie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne uziębienie wysokościowe i w planie.  
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uziębienia terenu nie wyrażonego na mapie.  
3. Podobać wyrażonego na mapie uziębienie terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu sprawdzenia występowania folii z nieizolowanym uziębieniem, fakt ten należy zgłosić do gestora w celu uzgodnienia.  
4. W przypadku występowania folii z nieizolowanym uziębieniem, fakt ten należy zgłosić do gestora w celu uzgodnienia.  
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

