



Stary Sącz, dnia 18.02.2022

Zn. spr.: SA.270.2.2022
/poczta elektroniczna/

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Przebudowa linii średniego napięcia w Starym Sączu**”

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz w oparciu o art. 284 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ przekazuje poniższe informacje:

Treść pytania:

„Dzień dobry,

Piszę ponownie w sprawie pytania dotyczącego wykonania przebudowy średniego napięcia w Starym Sączu.

1. Czy zamawiający przewiduje zastosowanie agregatu prądotwórczego w czasie wykonywania zadania? Jeżeli tak prosimy o podanie mocy agregatu lub przekazanie schematu sieci dla przebudowywanego odcinka sieci i mocy stacji transformatorowych na odgałęzieniach.

Pozdrawiam .”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nadleśnictwo nie przewiduje zastosowania agregatu prądotwórczego w czasie wykonania zadania w odniesieniu do wewnętrznej linii, w związku z posiadaniem agregatu po stronie niskiego napięcia. W odniesieniu do dalszej części linii SN

wymagającej rozłączenia na czas prowadzenia prac należy to uzgodnić z operatorem sieci elektroenergetycznej (Tauron).

**Z-ca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Stary Sącz**
Agata Repelewicz-Gancarczyk
/podpisano elektronicznie/