

Drzycim, dnia 15.06.2021r.

**GMINA DRZYCIM**

ul. Podgórna 10  
86-140 Drzycim

**RIRG.271.10.2021**

**WSZYSCY WYKONAWCY**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej Drzycim – ul. Krótka”.*

Gmina Drzycim udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania z dnia 15 czerwca 2021 roku:

**Treść zapytania 1:** Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, w zakresie doświadczenia - budowa sieci gazowej o wartości 126.822,00 zł brutto, potwierdzoną protokołem odbioru końcowego?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, w zakresie doświadczenia - budowa sieci gazowej o wartości 126.822,00 zł brutto, potwierdzoną protokołem odbioru końcowego. Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia jest wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości brutto min. 50.000,00 zł w zakresie budowy, rozbudowy bądź przebudowy sieci wodociągowej.

**Treść zapytania 2:** Czy Zamawiający dopuści używanie rur wodnych zgrzewanych 90x8,2 PE100 SDR11?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający nie dopuści rur wodnych zgrzewanych 90x8,2 PE100 SDR11.

Informuję, że powyższe odpowiedzi są obowiązujące i są częścią SWZ. Oferty należy przygotować z uwzględnieniem ww. wyjaśnień na zadane pytania.

Wójt Gminy  
/-/ Marian Krywald