

MAPA DO CELÓW INFORMACYJNYCH

Urząd Miasta Gdyni
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezją
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Nazwa materiału zasobu: Kopia mapy zasadniczej
Indentyfikator ewidencyjny materiału zasobu: PND.6642.1.191.2016
Data wykonania kopii: 09.02.2016 r.
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: Dagmara Huba

UWAGA !
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej nie ponosi odpowiedzialności za treść mapy w formacie DWG lub DXF z powodu braku możliwości dokonanej konwersji z formatu DGN, co może skutkować utratą niektórych elementów oraz powoduje, że postać graficzna mapy odbiega od symboliki elementów mapy zasadniczej.

Teren zamknięty
(wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

ISTN. SIEĆ CIEPŁOWNICZA
NAPOWIETRZNA 2x DN500

ZASILANIE
POWRÓT

zakres- zgodnie z opracowaniem Semeko dot.
zagosp. terenu i sieci do przebudowy

punkt "A"

punkt "B"
- WEJŚCIE PRZEWODÓW W KANAŁ

punkty: K1, K1', K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8

linia: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26

linia: Ps1, Ps2, Ps3

linia: Janka Wiśniewskiego

linia: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

Logo: opec

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY






Wymiana izolacji na przewodach napowietrznej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni- REMONT

mgr inż. Dorota Pawłowska

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data: 03.2019 Skala: 1:500 Nr rys.: 1

O?rodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? mapy w formacie DWG lub DXF z powodu braku mo?liwo?ci dok?adnej konwersji z formatu DGN, co mo?e skutkowa? utrat? niekt?rych element?w oraz powoduje, ?e postac graficzna mapy odbiega od symboliki element?w mapy zasadniczej.

-  - ISTN. SIĘĆ CIEPŁOWNICZA WYS. PARAMETRÓW, NAPOWIETRZNA, 2x DN500, ZAKRES WYMIANY IZOLACJI: OD PUNKTU "A" DO PUNKTU "D"
-  - ISTN. PODPORA ŚLIZGOWA
-  - ISTN. PUNKT STAŁY
-  - KOLANO, WYM. 1x1m
-  - ISTN. PODPORA ŚLIZGOWA W KANAŁE (NIEZINWENTARYZOWANA)

zakres- zgodnie z opracowaniem Semeko dot.
zagosp. terenu i sieci do przebudowy

punkt
"A"

K1
K1'

kolana w pionie- zejście przewodów
na poziom terenu