



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

Świnoujście, 12.07.2021r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/0782/193/2021/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „**Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście. Zakład Wydrzany II – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część B**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że wpłynęło pytanie do specyfikacji warunków zamówienia po terminie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Zamawiający, mimo braku obowiązku udzielenia odpowiedzi na wniesione pytanie do specyfikacji warunków zamówienia (art. 135 ust. 5 ustawy Pzp), mając na względzie wagę prowadzonego postępowania oraz chcąc rozwiązać wszelkie wątpliwości Wykonawców dot. przedmiotu zamówienia, udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie nr 38

"Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 31 w sprawie innego rozwiązania odprowadzenia koncentratu do oczyszczalni ścieków (z dnia 30.06.2021r).

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość transportu solanki od miejskiej oczyszczalni ścieków w inny sposób niż za pomocą rurociągów ciśnieniowych?"

Odpowiedź:

W zakresie możliwości transportu solanki do miejskiej oczyszczalni ścieków transportem kołowym, Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

Ze względu na bardzo ogólną treść pytania, Zamawiający prosi o jego doprecyzowanie w zakresie sposobu transportu solanki. Jednocześnie Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, po uprzednim wskazaniu terminu przez Wykonawcę, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 38 do specyfikacji warunków zamówienia po terminie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 3 przedłuża termin składania ofert i otwarcia ofert na dzień 06.08.2021r. Godzina, miejsce oraz sposób składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

III MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z przedłużeniem terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) poprzez zmianę zapisów:



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

1) Zmienia się zapisy pkt. XIV.1. SWZ - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Z:

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą kończy się w dniu 20.10.2021r.

na:

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą kończy się w dniu 03.11.2021r.

2) Zmienia się zapis pkt. XVI: SPOSÓB, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Z:

1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2021r. do godz. 12.00. w sposób określony w rozdziale XVI pkt 2 SWZ.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 23.07.2021r., o godz. 12.30 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, pok. nr 4 za pomocą platformy zakupowej.

na:

1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 06.08.2021r. do godz. 12.00. w sposób określony w rozdziale XV SWZ.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 06.08.2021r., o godz. 12.30 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, pok. nr 4 za pomocą platformy zakupowej.

3) Zmienia się treść Załącznika nr 4 do SWZ- Formularz oferty, pkt 7)

Z:

- 7) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 11.10.2021r.

na:

- 7) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 03.11.2021r.

Zamawiający informuje, że powyższa modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 04.06.2021r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2021/S 107-282781.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 14.07.2021r. pod numerem 2021/S 134-357715.

PROKURENT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Świnoujściu
NIP 855-00-24-412

mgr inż. Radosław Wrzeszcz