



## ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OSTROŁĘCE

07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2

tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21

[www.zdp.ostroleka.pl](http://www.zdp.ostroleka.pl), e-mail: [zdpo-ka@wp.pl](mailto:zdpo-ka@wp.pl)

Ostrołęka, dnia 30.06.2022 r.

DT.252.I.24.2022

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/627820>

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odbudowa drogi powiatowej Nr 2585W od drogi krajowej nr 53 do miejscowości Wolkowe od km 0+220,00 do km 1+001,00.*

Zamawiający: Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

#### **Pytanie Nr 1:**

W związku z tym, że Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, którego trwałość przyjmuje się maksymalnie 36 miesięcy, czy w przypadku udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na poziomie 84 miesięcy, Wykonawca w wycenie ma uwzględnić odnowę tego oznakowania co trzy lata do końca upływu okresu gwarancji?

#### **Odpowiedź:**

Tak, w przypadku gdy w trakcie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na poziomie 84 miesięcy podstawowe parametry określające trwałość oznakowania tj. współczynnik luminacji, powierzchniowy współczynnik odbłasku oraz wskaźnik szorstkości nie będą spełniać wymagań określonych w SST D-07.01.01.

#### **Pytanie Nr 2:**

Czy Zamawiający potwierdza, że w w/w zadaniu należy jedynie usunąć warstwę humusu, bez ponownego wbudowania go w skarpy i zasiania trawą?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że humus pozyskany ze zdjęcia warstwy urodzajnej zgodnie z pozycją kosztorysową nr 12 d.2 należy odwieźć w miejsce składowania do ponownego wykorzystania lub zagospodarować przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje humusowania skarpy rowów i nasypów z obsiania trawą.

#### **Pytanie Nr 3:**

W pozycji 23 d.4 przedmiaru podano: „Podbudowa pomocnicza wykonana przez recykling na miejscu istn. konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzeń z mieszanki kruszywa naturalnego i destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznej grub. 20cm (stabilizacja na miejscu z dodatkiem cementu o  $R_m = 2,5 \div 3,5$  MPa) szerokość warstwy 9,5m. [...]” oraz przypisano tej pozycji SST D-04.04.02 dotyczące

podbudowy z kruszywa łamanego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie odpowiedniego SST.

#### **Odpowiedź oraz ZMIANA SWZ NR 1:**

Zamawiający załącza do SWZ prawidłową SST D-04.05.01, odpowiadającą pozycji 23 d.4 przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego.

Jednocześnie Zamawiający **zmienia Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy** - stanowiące załączniki do SWZ **w ten sposób, że pozycji 23 d.4** „Podbudowa pomocnicza wykonana przez recykling na miejscu istn. konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzeń z mieszanki kruszywa naturalnego i destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznej grub. 20cm (stabilizacja na miejscu z dodatkiem cementu o  $R_m = 2,5 \div 3,5$  MPa) szerokość warstwy 9,5m. (...)” **przypisuje prawidłową podstawę tj. SST D-04.05.01.** Zamawiający załącza również SST Droga Powiatowa nr 2585W - branża drogowa.

#### **ZMIANA SWZ Nr 2:**

Rozdział XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA, ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 05.08.2022r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **ZMIANA SWZ NR 3**

Rozdział XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem:

**<https://platformazakupowa.pl/transakcja/627820>**  
w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania  
- **do dnia 07.07.2022 r. do godziny 10:00.**

#### **ZMIANA SWZ NR 4**

Rozdział XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ust. 7 SWZ otrzymuje brzmienie:

7. **Otwarcie ofert następuje niezwłocznie** po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.

**w dniu 07.07.2022 r. o godzinie 10:10**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

#### *Załączniki:*

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. SST D-04.05.01 oraz SST Droga Powiatowa nr 2585W - branża drogowa
3. Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy po zmianie podstawy pozycji 23 d.4

**Dyrektor ZDP w Ostrołęce**  
**mgr inż. Grzegorz Artur Bakula**