

PODDASZE – poz. 6,01

G1

PIĘTRO – poz. 3,01

piec gazowy 4-palnikowy
z piekarnikiem
moc 12kW

DN15

DN20

łoboret gazowy
moc 14kW

PARTER – poz. 0,00

SZAFKA GAZOWA
Z ZAWOREM GŁÓWNYM

DN25

PIWNICA – poz. -2,63

OZNACZENIA

	instalacja gazowa
DN25	średnica nominalna rury stalowe czarne bez szwu
	filtr gazowy
	zawór kulowy odcinający gazowy

Opracował ARCHMED Sp z o.o. 44-160 Rudziniec Zamkowa 8/7		Inwestor Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58, 58–500 Jelenia Góra Lokalizacja Jelenia Góra, ul. Wolności 117 dz. nr 206/3		
Data 12.2020	Temat Przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na żłobek miejski			
instalacje	Rozwinięcie instalacji gazowej wewnętrznej			
projektował	imię nazwisko	nr uprawnień	podpis	Skala
	mgr inż. Tomasz Mercik	SLK/1739/PWOS/07		1:100
sprawdzał	mgr inż. Janusz Brodała	SLK/0953/PWOS/05		Rys. Nr. 05