



Poznań, 07.05.2024 r.

Oznaczenie sprawy: TP-40/24

Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenie usług polegających na przeglądzie technicznym,
konserwacji, kontroli szczelności urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych
w pomieszczeniach GPSK

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw 1:

1. Proszę o podanie pól powierzchni każdego boks (Pracownia Aseptyczna Apteki) aby można było określić punkty pomiarowe.

Odp.: Filtry są rozmieszczone w następujących pomieszczeniach:

p.61 pow. 7,23 m²

p.62 pow. 5,98 m²

p.64 pow. 20,88 m²

p.66 pow. 8,7 m² (ze służą)

2. Czy po wymianie filtrów konieczne będzie również badanie integralności filtrów oraz szczelności ich mocowania?

Odp.: Badanie integralności filtrów oraz szczelności ich mocowania nie jest wymagane.

Zestaw 2:

Proszę o podanie klasy filtracyjnej filtrów w centralach wentylacyjnych: Budynek A III piętro oddział NEO II; Kuchnia główna- dział żywienia obok budynku A; Centrala wentylacyjna budynek G- administracyjny.

Odp.: Filtry wstępne - wejściowe w klasie G3(EU3), filtry końcowe – wyjściowe w klasie F7(EU7) – kieszeniowe.

Sporządził: Beata Tylska

