



Bydgoszcz, dnia 03.09.2024r.

L. dz. ZZP/ 1145 /AK/2024
Znak sprawy: ZZP-2400-61/2024

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA
w postępowaniu 61/PM/2024
prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1**

**Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Łokietka 23-25 / Długosza 16 w
Bydgoszczy**

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiającego tj. Miasta Bydgoszczy na podstawie art. 284 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 02.09.2024r. (Ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00470067/01 z dnia 2024-08-26).

Pytanie 1 : Z jakiego gatunku drewna należy wykonać nową stolarkę okienną i drzwiową?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie ma preferencji co do gatunku drewna. Istotne jest aby stolarka spełniała wymagania wskazane w projekcie. (PT str.7 ,pkt.3.1 Okna i drzwi)
Ewentualne ustalenia w zakresie gatunku drewna należy uzgodnić z inspektorem.

Pytanie 2 : Okna typu O4 - na zestawieniu stolarki okiennej widnieje 27 szt. natomiast na rzutach kondygnacji - 25 szt. - ile okien przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 25 sztuk okien

Pytanie 3 : Okna typu O1 - na zestawieniu stolarki okiennej widnieje 70 szt. natomiast na rzutach kondygnacji - 61 szt. - ile okien przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 61 sztuk okien

Pytanie 4 : Okna typu O3 - na zestawieniu stolarki okiennej widnieje 27 szt. natomiast na rzutach kondygnacji - 33 szt. - ile okien przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 33 sztuk okien

Pytanie 5 : Czy drzwi typu D8 należy wykonać jako drewniane?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że drzwi D8 mają być wykonane w technologii p.poż i posiadać klasę odporności ogniowej EI30.

Pytanie 6 : Drzwi typu D9 - na zestawieniu stolarki widnieją 3 szt. natomiast na rzutach kondygnacji - 2 szt. - ile drzwi przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 3 sztuki (tyle ile znajduje się na rzucie).

**Kierownik
Działu Zamówień Publicznych**

Tomasz Skierecki