

INGEO Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 15
80-299 Gdańsk
tel: +58 622 11 00
e-mail: biuro@ingeo.com.pl

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 80-560 Gdańsk
drmg@gdansk.gda.pl

Dot.: Przebudowa odcinków Potoku Królewskiego w ramach inwestycji pn. Budowa ulicy
Nowej Politechnicznej (GPW) w Gdańsku

Gdańskie Wody Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie rozwiązania projektowe przebudowy Potoku Królewskiego w ramach zadania inwestycyjnego p: „ Budowa ulicy Nowej Politechnicznej GPW” w zakresie niezbędnym do złożenia operatu wodnoprawnego na przebudowę potoku.

Uwagi do uwzględnienia na dalszym etapie projektowania:

1. Komora K3.1 – rozwiązanie komory pod względem pozostawienia w dnie poduszki wodnej lub wyprofilowania kinety zostanie przyjęte po przedstawieniu rozwiązania wysokościowego zadania komplementarnego (połączenie z korytem otwartym). Docelowy przebieg zakrytego odcinka potoku od studni S1 do komory K1.3 w przypadku zastosowania kinety musi zostać dostosowany do wlotu kanału wg. zadania komplementarnego
2. Komora K3.5 – ściana przewidziana do odprowadzenia dla zadania komplementarnego (odpływ do zbiornika Uphagena), nie może być załamana w planie i musi zostać skoordynowana z zadaniem komplementarnym
3. Doszczegółowienie komór i studni pod względem wysokości osadników oraz średnic, wysokości kominów i wyposażenia technologicznego.

Z poważaniem

Do wiadomości:

N,TU

a/a

DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH
Szpakowski
Wojciech Szpakowski

Wojciech Zenon
Szpakowski
Zatwierdzam ten dokument
Gdańskie Wody
2023.08.18 14:47:12+02'00'