Uwaga.
Linia kablowa energetyczna nN oświetlenia ulicznego
na podstawie normy SEP-E-004:
- przy skrzyżowaniu oraz zbliżeniu
  z rurociągiem gazowym oraz wodnym musi
  zachować odległość co najmniej 25cm + śr. rury
- przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi o napięciu do 1kV
  musi zachować odległość co najmniej 15 cm, natomiast przy
  zbliżeniu 5 cm
- kable energetyczne tego samego przeznaczenia mogą się stykać,
  natomiast przy skrzyżowaniu zachowując odległość co najmniej 5 cm
- przy skrzyżowaniu z kablami SN zachować odległość co
  najmniej 15 cm natomiast przy zbliżeniu 25 cm

Na całej długości nowej trasy kabel oświetleniowy układać
w rurach osłonowych typu DVK75, natomiast w poprzek
jezdni w rurach typu SRS75. Rury układać na głębokości 70cm,
z możliwością ułożenia kabla na głębokości 50cm pod chodnikami.
Przecisk pod jezdnią 1m
Linie kablowe oraz słupy ośw. umieszczać w odległości min.0,6m od
krawędzi jezdni.
Jeżeli zajdzie taka konieczność to dopuszczalne jest zmniejszenie
odległości skrzyżowań i zbliżeń z rurociągami pod warunkiem
wykonania dodatkowych osłon otaczających kabel.
Uwaga! Istniejący kabel po sprawdzeniu i spisaniu protokołu
nie będzie nadawał się do uzytkowania należy powiadomić
inwestora o robotach dodatkowych

Projektowane słupy oświetlenia ulicznego :
Drogowe:
Słupy stalowe lub aluminiowe o wys.8m
umieszczone na fundamentach betonowych
przeznaczonych pod słupy ośw.
o wymiarach nie przekraczających 0,3mx0,3m
Wysięgniki o wys 1-1,2m i dł. 2m, 3m(słupy 1.18 , 1.19) jednoramienne
dwuramienne o kącie rozwarcia 90 i 180st,
końcówce mocującej oprawe fi60

Chodnikowe
Słupy stalowe lub aluminiowe o wys.5m
umieszczone na fundamentach betonowych
przeznaczonych pod słupy ośw.
o wymiarach nie przekraczających 0,3mx0,3m
Bez wysięgnika
końcówce mocującej oprawe fi60

Dedykowane do przejść dla pieszych
Słupy stalowe lub aluminiowe o wys.5m
umieszczone na fundamentach betonowych
przeznaczonych pod słupy ośw.
o wymiarach nie przekraczających 0,3mx0,3m
Bez wysięgnika
końcówce mocującej oprawe fi60

Oprawy oświetleniowe :
Oprawy do słupów drogowych typu LED
Oprawy w kierunku jezdni o strumieniu świetlnym 10300 lm i mocy 80W
tepmeratura barwowa 4000 K,
Odporność na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym 10kV,
z czujnikiem zmierzchu
Oprawy nr 1.18, 1.19 o mocy 101W i strumieniu 15350 lm, 4000K
Oprawy 1.1,1.2, 2.1, 1.20, 2.15, 4.5, 8.6 o mocy 35W, strumieniu 5250 lm, 4000K

Oprawy w kierunku chodnika o strumieniu świetlnym 7650 lm i mocy 51W
tepmeratura barwowa 4000 K,
Odporność na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym 10kV,
z czujnikiem zmierzchu

Oprawy do słupów dla przejść na pieszych typu LED
Oprawy o strumieniu świetlnym 4200 lm i mocy 36W
tepmeratura barwowa 4000 K,
Odporność na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym 10kV,
z czujnikiem zmierzchu
Oprawy do słupów chodnikowych typu LED
Oprawy o strumieniu świetlnym 1750 lm i mocy 14W
tepmeratura barwowa 4000 K,
Odporność na uderzenie IK 08, z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym 10kV,
z czujnikiem zmierzchu

Legenda:

- proj. słup oświetleniowy - drogowy
- proj. słup oświetleniowy - dedykowany dla przejść dla pieszych
- proj. słup oświetleniowy - dedykowany na chodniki
- 4.1 numer słupa oświetleniowego
- proj. linia kablowa oświetlenia YAKXS 4x25 mm2
- proj. słupy i linia do demontażu
- W poprzek jezdni kabel w rurze SRS75/przecisk

UWAGA!!!
Kabel na nowoprojektowanych
odcinkach w rurze DVK75

Uwaga! Na odcinkach gdzie nie ma proj. linii kablowej wykorzysać istn. linię kablową po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
SKALA 1:500		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		***WGK.6642.1.355.2021***
Nazwa miejscowości		***Ostrołęka dz. 50549/2 i inne***
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	***146101_1***
	nazwa	***Ostrołęka***
Obręb ewidencyjny	identyfikator	***146101_1.0005***
	nazwa	***Ostrołęka***
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	***2000:7***
	układu wysokości	***Kronsztadt 60***
Data opracowania mapy		***14.06.2021***
Sekcja mapy		***7.192.25.15.1.2, ...2.1, ...2.3, ...4.1, ...4.2, ...2.4***
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie informacji o służebności gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
Zgodność położenia punktów granicznych z §79 pkt. 5 standardów technicznych		tak
Arkusz mapy 1(2)		

USŁUGI GEODEZYJNE
Grzegorz Tetlikowski
07-410 Ostrołęka, ul. Gadebów 8
NIP 758-103-45-26, REGON 142832727
kom. 605 948 241

Nazwa/imię i nazwisko wykonawcy oraz podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz podpis geodety uprawnionego, który opracowywał mapę

ORIENTACJA

Skala 1 : 10000

Legenda MPZP

MSU -Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej
MWU - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
KUL - Tereny ciągów pieszo-jezdnych i dojazdów
KPJ - Tereny ulic lokalnych
ZP - Tereny zieleni publicznej
UU - Tereny usług
UUM- Tereny usług - bez przesądzania ich profilu - z dopuszczoną towarzyszącą funkcją mieszkaniową
UO - tereny usług oświaty i nauki

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	***WGK.6642.1.355.2021***
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Ostrołęki
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Grzegorz Tetlikowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	***WGK.6642.1.355.2021_1*** 06.07.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Grzegorz Tetlikowski Nr uprawnień 18429

wykonawca:	ELBORpro 07-410 Ostrołęka, ul.Yit.Piłsb 25	temat: Przebudowa oświetlenia w ul. Sikorskiego
inwestor:	Miasto Ostrołęka, Plac Bema 1	skala: 1:500 / faza proj.: PW
adres budowy:	Ostrołęka: ul. Sikorskiego	data: 07.2021
nazwa rysunku:	Plan zagospodarowania terenu	
Branża Elektryczna:	Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
projektant:	mgr inż. Konrad Borowy nr ewid MAZO139/POOE/08	nr rysunku: 1
sprawdzający:	mgr inż. Piotr Pierisa nr ewid MAZO304/PWOE/04	