

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 011490/19

Nr dokumentu: DZ/671/2019

Wasz Znak:

Data: 11.12.2019r

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę fabrycznie nowych materiałów preizolowanych**”. Numer postępowania DZ/1/2/2019

Informujemy iż do przetargu jw. wpłynęły pytania o treści:

1. Czy dopuszczają Państwo możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówień na zawory o średnicy $DN \geq 300mm$? Ze względu na dłuższy okres realizacji zamówień na zawory do preizolacji (około-4tyg.) proponujemy ustalenie terminu realizacji w zależności od możliwości pozyskania zaworów stalowych na dzień składania ofert lub negocjacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy dopuszczają Państwo możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówień na kompensatory ze względu na dłuższy okres realizacji zamówienia na kompensatory do preizolacji (około 3-4 tygodni)? Proponujemy ustalenie terminu realizacji w zależności od możliwości pozyskania kompensatorów na dzień składania ofert lub negocjacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy kolana w pozycji 2: „Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych – maks. dług. ramion 1x1m” dla średnicy od $DN \geq 400$ można wycenić o maksymalnej długości ramion 1,5x 1,5m?
Odpowiedź: TAK
4. Czy kolana w pozycji 3: „Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych – maks. dług. ramion 1x2m” dla średnicy od $DN \geq 400$ można wycenić o maksymalnej długości ramion 1,5x2,0m?
Odpowiedź: TAK
5. Czy kolana w pozycji 5: „Kolano o dowolnym kącie dla rur preizolowanych pojedynczych – maks. dług. ramion 1x1m” dla średnicy od $DN \geq 400$ można wycenić o maksymalnej długości ramion 1,5x1,5m?
Odpowiedź: TAK




6. Czy w przypadku zastosowania kolan o dł. ramion innych niż w formularzu cenowym należy zmienić zapis w tabeli formularza cenowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmian w formularzu cenowym.

7. Czy w pozycji 46-47 "Poduszka kompensacyjna polietylenowa..." wycenić można poduszki kompensacyjne poliuretanowe miękkie?

Odpowiedź: TAK

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.
Rudolf Władysławski



tel. kont: (32) 335 01 04
Renata Uramowska - Słusznik
Kopia: DZ, TZ, ZC-4, DI