

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 003855/20

Nr dokumentu: DZ/269/2020

Wasz Znak:

Data: 19.05.2020r

**Dotyczy: Przetargu z publikacją ogłoszenia na *Remont sieci ciepłych w technologii preizolacji*
– dwa zadania remontowe**

Zamawiający zawiadamia, iż w związku z koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji technicznej wydłuża się termin składania ofert tj. do dnia 25 maja 2020 r godz. 11:00. Otwarcie ofert 25.05.2020r godz. 11:05

Jednocześnie przekazujemy Państwu odpowiedzi do pytań o treści:

I. Prosimy o wyjaśnienia do zadania: "Remont sieci N.P. w rejonie ulicy Spółdzielczej"

1. W przedmiarze jest dwukrotnie zaniżona ilość demontowanych rur,
2. Wykopy zgodnie z przedmiarem są zbyt wąskie. Szerokość wykopów jest taka sama jak łupin. Bez poszerzenia wykopu i fazowania nawierzchni asfaltowych, nie ma możliwości ich wyciągnięcia,
3. Czy projekt organizacji ruchu jest zatwierdzony i aktualny ?

II. Zapytanie do zadania: " Remont sieci W.P. w rejonie ulicy Poezji-Ossolińskich"

1. Czy do dokumentacji projektowej jest sporządzony Projekt Organizacji Ruchu ? Czy należy uwzględnić go w ofercie ?

AD I

1. Długość rurociągów przewidzianych do demontażu zwiększono dwukrotnie, analogicznie ilość złomu do wywozu została poprawiona - w załączeniu poprawiony przedmiar robót.

2. Szerokość wykopu przyjęto zakładając istnienie łupin typu T-9/65 o szerokości 68 cm wewnątrz. W przypadku stwierdzenia innego typu łupin np. KP lub TB tj. szerszych może wystąpić konieczność wykonania wykopu szerszego o ok. 20 cm .

Uwaga: przyjęto wykop o ścianach pionowych z pełnym zabezpieczeniem.


3. Ulica Spółdzielcza nie jest drogą gminną podlegającą Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach lecz drogą w zarządzie SM Milenium. Opracowano POR (4 etapy) i przekazano do uzgodnienia SM wraz z pismem o zgodę na remont sieci ciepłowniczej .

VERTE



AD II

Ul. Poezji-Ossolińskich Projekt Organizacji Ruchu jest opracowany i uzyskał zatwierdzenie w Zarządzie Dróg Miejskich Gliwice.


Bartosz Jasiński 32/335 01 24
Renata Uramowska-Stusznik tel. kont. /32/335 01 04
DZ a/a, Kopia ZC-4


PREZES Zarządu
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.
Rudolf Winiarski