

Jasień, dnia 29.03.2024 r.

ZPiOŚ.2710.2.2024.MŁas

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania: ZPiOŚ.2710.2.2024.MŁas

„Budowa dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu”

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców
z dnia 28.03.2024 r.**

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.03.2024 r.

Pytanie 1

mam pytanie odnośnie systemu CCTV:

na rys. TT05 podany jest typ modelu rejestratora HQ-NVR0802K, który wskazuje na 8 kanałów. W opisie jest zaznaczone, że ma być rejestrator 16 kanałowy. W przedmiarze jest wymieniona 1 sztuka rejestratora. Czy w wycenie ująć dwie sztuki rejestratora 8-kanałowego HQ-NVR0802K czy ująć jedną sztukę rejestratora 16-kanałowego ?"

Odpowiedź

W wycenie należy ująć jeden rejestrator obsługujący 16 kanałów.