

**Gmina Miejska**  
**Lidzbark Warmiński**  
ul. Aleksandra Świętochowskiego 14  
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00

fax +48 89 767 23 03

[www.lidzbarkw.eu](http://www.lidzbarkw.eu)

[um@lidzbarkw.pl](mailto:um@lidzbarkw.pl)

Lidzbark Warmiński, dnia 07.05.2021 r.

### **Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Realizacja projektu: „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”**, Znak sprawy: GKI.271.6.2021.

Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść pytania zawartego w piśmie wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem:

#### **Pytanie nr 1:**

„Czy Zamawiający dopuści zmianę leżaków na wykonane z innego, ogólnodostępnego materiału niż wskazany w dokumentacji Corian? W sprzedaży brak jest takich leżaków.”.

#### **Wyjaśnienie na pytanie nr 1:**

Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę materiału leżaków. Użyty materiał do wykonania leżaków ma być równoważny w swoich parametrach i charakterystyce do zaproponowanego w dokumentacji.

B U R M I S T R Z

*Jacek Wiśniowski*