

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zw. dalej upzp na zadanie - realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa Krytej Pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń”.

### **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 upzp, w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień jn:

#### **Pytanie 1:**

„Czy wymianie podlegają wszystkie rurociągi dla technologii basenowej (jak w opisie przedmiotu zamówienia wynikające w SWZ) czy jedynie w niewielkim zakresie (jak wynika z PFU)”?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ nie wynika aby wymianie podlegały wszystkie rurociągi dla technologii basenowej. Natomiast zgodnie z opisem w PFU, zakres wymiany rurociągów do urządzeń technologicznych uzdatniania wody jest niewielki i powinien obejmować jedynie instalacje podłączeniowe do wymienianych urządzeń technologicznych tj. pompy, generatory ozonu, zbiorniki.

#### **Pytanie 2:**

„Czy wymianie podlega okablowanie dla automatyki technologii basenowej? Zgodnie z opisem z PFU należy wymienić jedynie automatykę – bez okablowania”.

#### **Odpowiedź:**

Wymagana jest wymiana pełnej automatyki wraz z okablowaniem oraz podłączeniem do urządzeń.

**Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**Burmistrz Sandomierza**

*Marcin Marzec*  
**Marcin Marzec**

**NACZELNIK WYDZIAŁU**

*Piotr Wójcik*  
**Piotr Wójcik**

**INSPEKTOR**

*Magdalena Ziola*  
**Magdalena Ziola**

**KIEROWNIK REFERATU**

*mgr Joanna Pawelczyk*  
**mgr Joanna Pawelczyk**