



BIURO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH

**"MASTIF-SYSTEM"**

ELŻBIETA DUSIK

Biuro Usług Specjalistycznych

**"MASTIF-SYSTEM"**

Elżbieta Dusik

42-500 Będzin, ul. Skalskiego 2/31

NIP 625-114-42-19 REGON 242737121

UL. SKALSKIEGO 2/31, 42-500 BĘDZIN, TEL. (32) 701 61 79, 501461675, NIP- 625-114-42-19, REGON- 242737121

[mastif-system@wp.pl](mailto:mastif-system@wp.pl), [mastifsystem2@gmail.com](mailto:mastifsystem2@gmail.com)

## PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI

UMOWA / ZLECENIE - NR: \_\_\_\_\_

ZLECAJĄCY: Gospodarskie Przedsiębiorstwo Komunalne

OBIEKT: Konwojaż 1, 42-263 Cedynia

### ZAKRES WYKONANYCH PRAC

☒ Przegląd ☐ Naprawa ☐ Inne

- ❖ Serwis i konserwacja systemu zasygnalizacji Vesdo.
- ❖ Sprawdzenie zadziałania poprzez zadymienie.
- ❖ Czyszczenie filtrów kompresora
- ❖ Sprawdzenie historii zdarzeń.
- ❖ Serwis systemu sygnalizacji pożaru podn. UKO
- ❖ Sprawdzenie poprawności działania systemu
- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ \_\_\_\_\_

### ZUŻYTE MATERIAŁY/UWAGI

- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ Zmiana filtra w poziomie 34%
- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ Stacja 14 - Przerzutowanie alarmu - czujka nie odzywa się
- ❖ Stacja 18, 19 - Rozregulowanie czujki liniowej
- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ \_\_\_\_\_
- ❖ \_\_\_\_\_

System znajduje się w: pełnej / niepełnej sprawności technicznej

Data wykonania usługi

05.10.2021

WYKONAŁ:

**MATEUSZ DUSIK**

specjalista ds. zabezpieczeń  
alarmowych

upr. 524 E/1231/716/2019

POTWIERDZIŁ

pieczęć i podpis

WYKONUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, MONTAŻU, SERWISU SYSTEMÓW:  
SYGNALIZACJI POŻARU, ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA, DŹWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH  
KONTROLI DOSTĘPU, SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ, SYSTEMU GAZEX itp.