



RIIFZ.271.8.2024.KRDG

Obrowo, dnia 12.03.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy postępowania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo (ulica Kwiatowa i przyległe)”

Zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: .Poproszę o potwierdzenie zakresu zadania do wyceny :
-sieć grawitacyjna 200mm -1215mb / 150mm -279mb / 225mm - 24mb
- sieć tłoczna PE 63mm - 30mb
- Przepompownia P-VI.1-1kpl
Lub podania zakresu po studniach.

Odpowiedzi: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przecisku pod drogą rurą stalową fi 300mm z rurą PVC fi 200mm?

Odpowiedzi: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3: Czy Zamawiający posiada Tymczasowe Projekty Organizacji Ruchu do prowadzenia robót w pasie drogi gminnej, powiatowej ?

Odpowiedzi: Zamawiający nie posiada Tymczasowych Projektów Organizacji Ruchu do prowadzenia robót w pasie drogi gminnej, powiatowej.

Pytanie 4: Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń ?

Odpowiedzi: Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w drogach będących w jego władaniu.

Pytanie 5: Czy należy uwzględnić wymianę gruntów na odcinkach kanalizacji sanitarnej?



Odpowiedzi: **Zgodnie z załączoną dokumentacją.**

Pytanie 6: Proszę o zamieszczenie na stronie geologii opracowanej pod cały teren tej inwestycji.

Odpowiedzi: **W załączeniu geologia.**

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści do zastosowania studnie betonowe zwieńczone zwężką?

Odpowiedzi: **Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści do zastosowania włązy żeliwno-betonowe D400?

Odpowiedzi: **Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 9: Czy będą pobierane opłaty za zrzut wody gruntowej?

Odpowiedzi: **Zamawiający nie pobiera opłat za zrzut wody z ewentualnego odwodnienia. Opłaty pobierane są przez zarządcę rowów melioracyjnych – Spółkę Wodną.**

Pytanie 10: Poproszę o podania miejsca zrzutu wody gruntowej.

Odpowiedzi: **Możliwość zrzutu wody do rowów melioracyjnych po uzyskaniu zgody w Spółce Wodnej.**

Pytanie 11: Poproszę o potwierdzenie , że drogi należy przywrócić do stanu pierwotnego?

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 12: Poproszę o podanie w jakiej konstrukcji mają być odtworzone?

Odpowiedzi: **Zamawiający wymaga odtworzenie pasa drogowego w śladzie wykopu poprzez uzupełnianiem kruszywem drogowym o frakcji 0-31,5 mm grubość 10 cm.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ mgr Dawid Głowacki