



Wykaz współrzędnych elektr.:			Wykaz współrzędnych elektr.:		
X	Y		X	Y	
En01	5988579.98	5484520.65	SN01	5988594.69	5484815.99
En02	5988579.96	5484520.27	SN02	5988595.94	5484823.06
En03	5988576.49	5484520.43	SN03	5988597.15	5484835.20
En04	5988571.43	5484525.38	SN04	5988600.66	5484852.69
En05	5988573.43	5484554.45	SN05	5988597.76	5484857.56
En06	5988574.03	5484554.68	SN06	5988593.85	5484859.63
En07	5988576.59	5484591.82	SN07	5988595.88	5484866.61
En08	5988576.03	5484591.86	SN08	5988594.86	5484866.96
En09	5988578.04	5484624.90			
En10	5988578.60	5484624.86			
En11	5988578.33	5484626.03			
En12	5988763.01	5484822.18			
En13	5988742.09	5484826.65			
En14	5988740.09	5484826.48			
En15	5988738.19	5484823.67			
En16	5988716.08	5484828.42			
En17	5988718.17	5484839.25			
En18	5988595.89	5484861.84			
En19	5988597.01	5484866.33			
En20	5988596.06	5484867.10			
En21	5988597.11	5484869.19			
En22	5988595.11	5484867.41			
En23	5988595.51	5484868.65			
En24	5988543.27	5484883.88			
En25	5988525.72	5484891.57			
En26	5988530.15	5484902.22			
En27	5988529.56	5484902.47			
En28	5988529.12	5484902.11			
En29	5988469.57	5484916.34			
En30	5988468.95	5484913.91			
En31	5988468.10	5484914.30			

OZNACZENIA:

- proj. linie kablowe 0.4kV, Enea Operator
- - - - - proj. linie kablowe 15kV, Enea Operator
- proj. rurow ostonowe
- × — istniejąca infrastruktura do likwidacji

UWAGI:

- Kable 0.4kV układane na głębokości 70 cm, kable 15kV na głębokości 100cm. Głębokość ułożenia kabli mierzona względem rzędnych docelowych (istniejących i projektowanych).
- W miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać próbną przekopkę celem ustalenia przebiegu i głębokości ułożenia tych urządzeń. Po zlokalizowaniu skrzyżowania wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. Przy skrzyżowaniach z ulicami (część ulicy przystosowana do ruchu kołowego) głębokość ułożenia rur ochronnych w ziemi mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić co najmniej 100 cm.

Elektro-Instal mgr inż. Wojciech Niewiadomski ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin			
Inwestor: Gmina Dziwnów ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów			
Nazwa:	Przebudowa ul. Kościelnej i ul. Słonecznej w m. Dziwnów		
Adres inwestycji:	powiat kamieński, gmina Dziwnów, m. Dziwnów działka o numerze ewidencyjnym 386/11, 377/3, 877, 387, 438/1, 443/1, 453, 466/2, 467/4, 486/2, 498/7, 516, 530, 380/7, 499/1, 431/5, obręb 0002 Dziwnów		
Tytuł rysunku:	Plan sytuacyjny – usunięcie kolizji sieci energetycznych 15/0,4kV	skala: 1:500	Nr rys.: E1 ark. 1
Projektował:	mgr inż. Wojciech Niewiadomski	ZAP/0106/PWOE/15	
Sprawił:	mgr inż. Mariusz Piątkowski	ZAP/0125/PWOE/11	Grudzień 2023r.