

Widok szafki oświetleniowej SO wraz z rozmieszczeniem aparatów



OZNACZENIA:

ZK1x–1P – projektowane złącze kablowo–pomiarowe wg odrębnego opracowania

SO – projektowana szafka oświetleniowa

* – przystosować do plombowania

– projektowana oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED o mocy 55W, 6250lm, 3500K, IP66, optyka DW, montowana na słupie aluminiowym anodowanym o wysokości h=7m, na wysięgniku aluminiowym anodowanym o wysokości h=1m i długości l=0,6m, słup posadowiony na fundamencie B–60, wyposażony w pojedyncze złącze słupowe kąt instalacji oprawy +5° względem podłoża

– uziom szpilkowy kompletny R<10Ω

OZNACZENIE SŁUPA: SO/I/1/L3

szafka oświetleniowa
nr obwodu
nr słupa
faza

BIURO DROGOWE "TRASA" mgr inż. Wojciech Przyłucki		69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1 kom. 692481085 NIP 926-146-46-02 REGON 211264483 email: b.d.trasa@gmail.com		
PROJEKT:	„BUDOWA ODCINKÓW DROGI GMINNEJ NA OŚ. SŁONECZNYM II WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM, SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W SUŁĘCINIE”			
RYSUNEK:	SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO/ NUMERYDZIAŁEK:		OŚ. SŁONECZNE II, 69-200 SUŁĘCIN 365, 379/19, 399/7, 400/2, 474, 484/16, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	uprawnienia:	data i podpis:	nr rys.
PROJEKTANT BRANŻY ELEKTR.:	mgr inż. Dariusz Kłosiński	upr. proj. nr LBS/0098/POOE/12 w specj. elektrycznej	10.2020	E2
SPRAWDZIŁ BRANŻĘ ELEKTR.:	mgr inż. Sławomir Szadkowski	upr. proj. nr LBS/0097/POOE/12 w specj. elektrycznej	10.2020	
DATA: PAŹDZIERNIK 2020				