

EWE energia sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

Biuro Drogowe  
Trasa  
ul. Konwaliowa 1  
69-110 Rzepin

✉ EWE energia sp. z o.o.  
Biuro Obsługi Klienta  
ul. Słubicka 12  
69-110 Rzepin  
☎ tel. +48 95 74 26 102 | fax +48 95 74 26 109  
@ robert.lagowski@ewe.pl | www.ewe.pl  
Osoba do kontaktu: Robert Łagowski

Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji projektu „Budowa odcinków drogi gminnej na oś. Słonecznym II w Sulęcinie”. 16 lipiec 2020 r.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektu „Budowa odcinków drogi gminnej na oś. Słonecznym II w Sulęcinie”, EWE energia sp. z o.o. Dział Techniczny uzgadnia ~~pozytywnie/negatywnie~~ przedstawiony projekt z następującymi uwagami:

1. **Z uwagi na przewidywaną rozbudowę gazociągu w 2021 roku na części projektowanej inwestycji drogowej; przed rozpoczęciem prac przy sieci gazowej Wykonawca prac zgłosi się do EWE w celu ustalenia, czy gazociąg został już wykonany w celu uniknięcia ewentualnej awarii.**
2. **Rzędne wysokościowe i grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni wjazdu należy zaprojektować w taki sposób aby odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki przewodowej rury gazowej wynosiła nie mniej niż 0,5 m od spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy projektowanych nawierzchni.**
3. O planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor **poinformuje pisemnie** (listownie lub faksem) EWE energia sp. z o.o. Oddział Rzepin ul. Słubicka 12, 69-110 Rzepin tel. 95/75-95-270, fax. 95/75-95-109 w terminie 2 tygodni przed ich rozpoczęciem. W zawiadomieniu należy wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia prac, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) oraz osobę reprezentującą inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.
4. Przy skrzyżowaniach z gazociągami i zbliżeniach należy zachować odległości oraz zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.) oraz normą dot. skrzyżowań gazociągów (PN-91 M-34501) wraz z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Zarząd:  
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  
Wysokość kapitału zakładowego:  
PEKAO S.A. O/Międzyrzecz  
NIP: 778-13-59-052

dr Ulrich Müller  
Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski  
KRS 0000065199  
387 012 624,00 PLN  
Numer rachunku 43 1240 3578 1111 0000 4444 3258  
Regon: 639624958



Gazociągi EWE energia układane są z przykryciem:

- 0,9 - 1,0 m - średniego ciśnienia
- 1,0 - 1,2 m - wysokiego ciśnienia.

5. **Prace w pobliżu gazociągu (np. równoległy wykop, skrzyżowanie) należy prowadzić metodą wykopu ręcznego z zachowaniem szczególnej ostrożności.**
6. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót ; oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej ; wynikłych z winy Inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz , oraz ponosi odpowiedzialność za szkody ,które w przyszłości mogły by powstać na skutek przeprowadzonych robót.
7. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty jego wydania.
8. W sprawie niniejszego uzgodnienia osobą do kontaktu jest **Pan Robert Łagowski** tel. kom. +48 600 029 275.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
BIURA TECHNICZNEGO  
  
Robert Łagowski

**Otrzymują:**

1. Wnioskodawca.

**Załączniki:**

- Projekt zagospodarowania terenu szt.1

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Zarząd:  
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  
Wysokość kapitału zakładowego:  
PEKAO S.A. O/Międzyrzecz  
NIP: 778-13-59-052

dr Ulrich Müller  
Daniel Waschow, Dariusz Brzozowski  
KRS 0000065199  
387 012 624,00 PLN  
Numer rachunku 43 1240 3578 1111 0000 4444 3258  
Regon: 639624958