

Nasz Znak ZWiK.SP.KDZ.420.83.2020

Sulęcín 21.12.2020 r.

Biuro Drogowe „TRASA”**Ul. Konwaliowa 1****69-100 Rzepin**

Dotyczy: wniosku z dnia 21.12.2020 r. L.Dz. 45/2020 w sprawie zmiany warunków technicznych podłączenia nowo projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej do istniejących kolektorów sanitarnego i deszczowego oraz sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu.

Zadanie: „Budowa odcinków drogi gminnej na Oś. Słonecznym II wraz z oświetleniem drogowym, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Sulęcínie”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcínie sp. z o. o. w odpowiedzi na wniosek z dnia 21.12.2020 r L.Dz. 45/2020 dotyczący zmiany miejsca włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej informuje, że przychyliła się do Państwa propozycji i w warunkach technicznych ZWiK.SP.MRU.4220.61.2020 z dnia 23.04.2020 r. wprowadza nową treść włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej:

Kanalizacja Deszczowa

Miejsce włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej - kd 400 w działce nr 365, ul. Jana Paska poprzez zabudowanie na niej studni betonowej 1000 mm z włazem żeliwno-betonowym o nacisku 40 ton .

Osoba do kontaktu:

Andrzej Wójcik tel. 519054130

Z poważaniem

WIESŁAW
ZBIORCZYK; ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI SP. Z O.
O.

Elektronicznie podpisany
przez WIESŁAW
ZBIORCZYK; ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI SP. Z O. O.
Data: 2020.12.21 10:23:33
+01'00'