



Jabłonowo Pomorskie, 31 stycznia 2024 r.

**MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE**

**ul. Główna 28**

**87-330 Jabłonowo Pomorskie**

IPS.271.1.1.2024

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 080145C w miejscowości Konojady – etap I**”.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ) Wykonawca w dniu 29.01.2024 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania z 29.01.2024 r.:**

Pytanie 1) Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  $R_m=2,5$  MPa gr. 25cm metoda mieszania na miejscu?

Odpowiedź do 1) Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem  $R_m=2,5$  MPa gr. 25 cm metodą mieszania na miejscu

Pytanie nr 2) Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego przed wykonaniem robót? Jeżeli tak to prosimy o podanie lokalizacji i zakresu robót na odcinku próbnym.

Odpowiedź do 2) Zgodnie z treścią Rozdziału IV, punkt 20 Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego przed wykonaniem robót zasadniczych o powierzchni 500 m<sup>2</sup> w obrębie 3 km od placu budowy. Wykonanie odcinka próbnego będzie polegało na ułożeniu warstw ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID postępowania ID 878209)



Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie  
w formie „Komunikatu publicznego”  
za pośrednictwem platformazakupowa.pl