



Wymiana instalacji grzewczej CO
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
wychowawczym im. Przyjaciół Środowiska
ul. Zdrojowa 11 57-520 Długopole Zdrój

UWAGA :
 Dobrano grzejniki panelowe typ CV z podejściami od dołu z wbudowanymi zaworami przygrzejnikowymi.
 Do zaworów dokupić głowice termostatyczne.
 Instalacje c.o. wykonać z rur miedzianych.
 Przewody prowadzić po ścianach i przy posadzce – izolować cieplnie otuliną niepalną na odcinkach dłuższych niż 6-8 m.
 Montować kompensatory na gaźkach powrotnych instalować zawory odcinające na klucz imbusowy.
 Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach.
 Izolacje cieplne instalacji grzewczej muszą być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenienie się ognia zgodnie z normą PE-EN 13501-1- WYMÓG §267 ust. 8 WT
 W przejściu przez pomieszczenia zamknięte /wydzielone pożarowo/ stosować na przejściach instalacyjnych o średnicy większej niż 4 cm przepusty instalacyjne EI60.

- ZASILANIE
- POWRÓT
- RO – rura osłonowa
- CO – pion centralnego ogrzewania
- O – zawór odpowietrzający

USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE ANETA RYCHLIŃSKA 57-300 KŁODZKO UL.OKRZEI 7 tel.kom 601 647 842		
OBIEKT	Wymiana instalacji grzewczej CO w Specjalnym Ośrodku Szkolno- wychowawczym im. Przyjaciół Środowiska ul. Zdrojowa 11 57-520 Długopole Zdrój	DATA 20.06.2023
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut instalacji CO – piwnice	SKALA 1:100
INWESTOR	Specjalny Ośrodek Szkolno- wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska ul. Zdrojowa 11 57-520 Długopole Zdrój	
PROJEKTANT	mgr inż. Aneta Rychlińska Nr uprawnień 346/00/DUW	NR RYSUNKU S-1
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Anna Pawlak	