

Legionowo, dn. 31.10.2022r.

DOP-ZP-20/2022

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710) pn. **Modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie opraw oświetleniowych w 5 placówkach oświatowych w Legionowie.**

KZB Legionowo Sp. z o.o. działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710), uprzejmie informuje, iż w dniu 27.10.2022r. oraz 30.10.2022r., do Zamawiającego wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

1. Uprzejmie proszę o informację czy w zakresie zadania jest malowanie, jeśli tak to w jakim zakresie?
Odpowiedź:
W zakresie jest naprawa uszkodzonego tynku („zaprawki”), jeżeli w trakcie prac powstaną ślady po demontażu instalacji (lamp).
2. Uprzejmie proszę o informację, czy nowe oprawy mogą być podłączone pod istniejącą instalację elektryczną czy należy wykonać nową instalację zasilającą? Jeśli nową to proszę o podanie jej parametrów oraz sposobu prowadzenia – natynkowo lub podtynkowo.
Odpowiedź:
 - 2.1. Nowe oprawy mogą zostać podłączone pod istniejącą instalację elektryczną. Należy wykonać zabezpieczenie (puszka) instalacji po zdemontowanych oprawach w miejscach, w których nie będą montowane nowe oprawy.
 - 2.2. W obiekcie II Liceum Ogólnokształcące ul. Królowej Jadwigi 11 należy dostarczyć i przenieść rozdzielnię sterującą nn. (patrz pkt 5 przedmiaru robót).
 - 2.3. W obiekcie Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Zegrzyńska 3 należy wykonać rozdzielnię (patrz pkt 9 przedmiaru robót).
 - 2.4. W obiekcie Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Wł. Broniewskiego 7 należy wykonać rozdzielnię (patrz pkt 5 przedmiaru robót).
 - 2.5. W obiekcie Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3 ul. Królowej Jadwigi 7 należy wykonać rozdzielnię (patrz pkt 5 przedmiaru robót).
 - 2.6. W obiekcie Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Zakopiańska 4 należy wykonać rozdzielnię (patrz pkt 12 przedmiaru robót).
3. Uprzejmie proszę o potwierdzenie że oświetlenie awaryjne nie jest objęte przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź:
Oświetlenie awaryjne nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

4. W OPZ w rozdziale III *Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia* w pkt.20 znajduje się zapis dotyczący systemu sygnalizacji pożaru. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje systemu sygnalizacji pożaru.

Odpowiedź:

System sygnalizacji pożaru nie jest objęty przedmiotem zamówienia

5. Uprzejmie proszę o wydłużenie czasu na naprawę serwisową z 48 godzin na 96 godzin, z uwagi na to, że awaria oprawy oświetleniowej nie będzie powodować utrudnień w funkcjonowaniu obiektu natomiast tak krótki czas znacznie podniesie cenę ofertową z uwagi na wysoki koszt serwisu gwarancyjnego.

Odpowiedź:

Wymagany czas naprawy dla niesprawnych maksymalnie dwóch opraw wynosi do 96 godzin. W pozostałych wypadkach, czas naprawy wynosi 48 godzin.

6. Czy w ramach wykazania zdolności technicznej zawodowej Swz parf VIII PKT 4 Zamawiający wymaga trzech zamówień obejmujących wykonanie robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach oświatowych. Czy wykonanie robót w trzech placówkach oświatowych w ramach jednej umowy będzie uznane ?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuści wykonanie robót w trzech placówkach oświatowych w ramach jednej umowy. W wykazie robót należy wyszczególnić wszystkie objekty.

7. Zamawiający wymaga dodatkowego sensora do regulacji strumienia świetlnego. Proszę o wyjaśnienie:

- jak i kto ma zająć się ustawieniem wszystkich opraw w zakresie generowanego przez nie strumienia?

- jak regulacja ma się odbywać: po WiFi, pilotem, w inny sposób

- czy praca opraw ma być po istniejącym okablowaniu / 3 żyły /, czy po instalacji przewodów sterowniczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zastosowania dodatkowego sensora. zamawiający wymaga aby oprawy były wyposażone w sensor a regulacja odbywała się w sposób automatyczny.

zamawiający nie dopuszcza sterowania pilotem, wifii itp. oprawy należy zaprojektować i dostosować do obecnej instalacji elektrycznej.

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji innej ilości opraw niż wskazane w obliczeniach DIAL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innej ilości opraw

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość instalacji jednego czujnika natężenia oświetlenia iysterowania opraw /strumienia/ przed montażem, zgodnie z obliczeniami projektowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. każda oprawa winna być wyposażona w fotosensor do redukcji strumienia świetlnego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.

PREZES ZARZĄDU
Irena Bogucka