

UWAGA

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Projekty architektury, konstrukcji , instalacji elektrycznej i słaboprądowej stanowią odrębne opracowania. Wszystkie projekty rozpatrywać łącznie
3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową , wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem
5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną
6. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur
7. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe
8. Wszystkie rurociągi należy zaizolować; grubości izolacji pokazano w opisie
9. Każde z pomieszczeń wyposażyc w termostat pomieszczeniowy (do uzgodnienia z Inwestorem soób regulacji bezprzewodowo/przewodowo)

LEGENDA:(obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

	Zasilenie/powrót instalacji c.o. prowadzone w pos.,z rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS/MLC prod. Uponor
	Zasilenie/powrót instalacji op. prowadzone z rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS/MLC prod. Uponor
CT 01	Pion instalacji ciepła technologicznego rura PP Stabi prod. Kan-therm

102 +20 °C
Φwym: 343 W

Nr pom.	Temp.w pom.
Strata ciepła	

Φ=236 W
30V /600 [920 mm]

moc grzejnika [W]
typ grzejnika/wysokość [długość] [mm]

Grzejnik płytowy w wykonaniu higienicznym typ: zaworowy z podejściem dolnym, z zaworem termostatycznym z mtym kv i głowicą termostatyczną oraz odpowietrznikiem

ELM ARCHITEKCI

ZAMAWIAJĄCY	CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA POŁECZNEGO W JEDLCU	STADIUM **PROJEKT WYKONAWCZY**
ADRES INWESTORA	UL.SPACEROWA 1 63-322 JEDLEC	
TEMAT	**REMONT POMIESZCZEŃ HYDROTERAPII ORAZ WYMIANY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W CZĘŚCI BUDYNKU REHABILITACJI NR A**	
NAZWA RYSUNKU	**RZUT PIWNICY** **Instalacja ciepła technologicznego**	BRANŻA **SANITARNA**
NR. DZIAŁKI	2140/5 Obrębu Gołuchów Gmina Gołuchów Powiat pleszewski	SKALA 1:100
PROJEKT	mgr inż. Agnieszka Kurowska nr upr. WKP/0272/POOS/04	
OPRACOWANIE		NR RYS. **IS05**
DATA	06.2024	